

1 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO  
ESCALA 1/500

LEGENDA



Ⓜ ABRIGO E HIDRÔMETRO - DIÂMETRO INDICADO

NOTAS

- 1 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL;
- 2 - O MATERIAL A SER MOVIMENTADO DEVERÁ SER LIMPO, SENDO RETIRADO TODO O ENTULHO NÃO ORGÂNICO, E DISTRIBUÍDO OU GUARDADO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO;
- 3 - OS TRECHOS QUE SOFRERÃO INTERVENÇÕES PARA A PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, DEVERÃO SER RECONSTITUIDOS RESPEITANDO O CALÇAMENTO EXISTENTE ORIGINALMENTE, PRESERVANDO A CONTINUIDADE, NÍVEL, MATERIAL ORIGINAL, ETC. DEVENDO A EXECUTANTE RESPONSABILIZAR-SE POR RETIRAR E RECOLOCAR ESSE MATERIAL, E, TAMBÉM, POR SUBSTITUIR QUALQUER QUANTIDADE DESTES QUE NO DECORRER DO PROCESSO SOFRA ALGUM DANO QUE IMPOSSIBILITE SUA RECOLOCAÇÃO EM SEU LOCAL ORIGINAL;
- 4 - A ESCAVAÇÃO DEVERÁ SER FEITA COM CAUTELA, DEVIDO À QUANTIDADE DE TUBULAÇÕES EXISTENTES NA ÁREA DO PROJETO;
- 5 - A EXECUTANTE SERÁ RESPONSÁVEL PELA RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO MEIO FIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DO PROJETO;
- 6 - FAZEM PARTE DESTES PROJETO TODOS OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS, CONTRATOS E ANEXOS RELACIONADOS A ESTA META;
- 7 - EM RAZÃO DA IMPRECISÃO DA TOPOGRAFIA OS NÍVEIS DEVERÃO SER VERIFICADOS E REVISADOS NO LOCAL;
- 12 - O RAMAL DE ENTRADA DE ABASTECIMENTO NOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO PODERÁ SER FEITO COM TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM RÍGIDO CLASSE 15.

EMIS.	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	RESP. TÉCNICO	DATA
-------	-----------	--------------	---------------	------

--

 <div>Ministério da Saúde</div> <div>FIOCRUZ</div> <div>Fundação Oswaldo Cruz</div>	 <div>NOME DO PRÉDIO / ÁREA</div> <div>CAMPUS FIOCRUZ</div>		
OBJETIVO	CAMPUS	SETOR	
REFORMA	MANGUINHOS	EDIFICAÇÃO	
Nº PRÉDIO	Nº DA META	O.E. / O.R.	Nº PRANCHA
014	2018.002	2018.06.14.02	H000A28A
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO		FASE	
HIDRÁULICA		PROJETO EXECUTIVO	
TÍTULO DA PRANCHA			DATA
PLANTA LOCALIZAÇÃO DOS HIDRÔMETROS			22/10/2018
PAV. ADOLPHO LUTZ			ESCALA
			INDICADA
COORDENADOR DA META		RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA/CAU
ISMAEL SANTIAGO		ISMAEL SANTIAGO	1999119752
ART/RRT			
EQUIPE			
ANA LUCIA LIMA			

H-10/64