




01 PLANTA DE LAYOUT DA SUBESTAÇÃO  
ESCALA: 1/50

LEGENDA	
1	GERADOR G1
2	GERADOR G2
3	GERADOR G3
4	QGAC (QUADRO GERAL AR CONDICIONADO)
5	QTA-1500A (QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA)
6	QGU-QS (QUADRO GERENCIADOR DA USINA)
7	QCP-1 (QUADRO DE COMANDO E PARALELISMO)
8	QCP-2 (QUADRO DE COMANDO E PARALELISMO)
9	QGBT 440V (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO)
10	QTA G3 (QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA)
11	QGE (QUADRO GERAL EMERGÊNCIA)
12	QGBT 380V (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO)
13	NOBREAK
14	TRANSFORMADOR 1
15	TRANSFORMADOR 2
16	TRANSFORMADOR 3
17	Q-AUT-1 (QUADRO DE AUTOMAÇÃO CCK)
18	Q-MED (QUADRO DE MEDIÇÃO CCK)
19	Q-AUT-2 (QUADRO DE AUTOMAÇÃO CCK)
20	CUBÍCULO 1 (DISJUNTOR + PROTEÇÃO)
21	CUBÍCULO 2 (DISJUNTOR + MEDIÇÃO)
22	QUADRO (QGBT-440V) AMPLIAÇÃO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	
E257A04 - DIAGRAMA UNIFILAR	
E257A22 - MEMORIAL DESCRITIVO DE ELÉTRICA	

NOTAS GERAIS	
1) TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER VERIFICADAS NO LOCAL;	
2) AS DIMENSÕES ESTÃO EM METROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;	
3) ANTES DO INÍCIO DA OBRA, A CONTRATADA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DEVERÁ REALIZAR UM LEVANTAMENTO NO LOCAL, VERIFICANDO AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NO PROJETO E INTERFERÊNCIAS NA OBRA. QUALQUER ALTERAÇÃO QUE SE FAÇA NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DA OBRA, A GERENCIADORA DEVERÁ SER COMUNICADA ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS E A CONTRATADA DEVERÁ ENTREGAR AS-BUILT NO TÉRMINO DA OBRA;	

A	EMISSÃO INICIAL		PB	MM	30/12/2020
<div><div></div></div>					
<div><div></div><div>Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz</div></div>		<div><div></div><div>NOME DO PRÉDIO / ÁREA HPP - MICROBIOLOGIA PAVILHÃO HÉLIO E PEGGY PEREIRA</div></div>			
OBJETIVO REFORMA		CAMPUS MANGUINHOS		SETOR EDIFICAÇÃO	
Nº PRÉDIO 257		Nº DA META -		O.E. / O.R. -	
Nº PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / BAIXA TENSÃO		FASE EXECUTIVO		Nº PRANCHA E257A01A	
TÍTULO DA PRANCHA PLANTA DE LAYOUT DA SUBESTAÇÃO ETG-15B				DATA 30/12/2020	
COORDENADOR DA META COSME ARAÚJO		RESPONSÁVEL TÉCNICO MÁRCIO MOELLER		ESCALA 1/50	
EQUIPE PEDRO BASTOS		CREA / CAU DO RT 601575460-SP		ART / RRT -	
				ELE-001	

ELE-001

CÓR	PE	ESP
1	7	0,10
2	7	0,20
3	7	0,30
4	7	0,40
5	7	0,50
6	7	0,60
7	7	0,70
8	8	0,10
9	9	0,20
250	7	0,10
251	7	0,10
252	7	0,20
253	7	0,30
254	7	0,40
255	7	0,50

A-1  
841mm x 594mm