

## Relatório de Energia Elétrica - Resumo

MANGUINHOS 2 - ETG-15B LABQUIM -

terça-feira, 01 de setembro de 2020 às 00:00 até quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 23:45

Início Período Seco 01/04		Início Período Úmido 01/11		
Início Ponta 1 17:30 hs	Início Ponta 2 17:30 hs	Início Ponta 3 17:30 hs	Início Reservado 00:30 hs	
Fim Ponta 1 20:30 hs	Fim Ponta 2 20:30 hs	Fim Ponta 3 20:30 hs	Fim Reservado 06:30 hs	
Dem.Ct.Seca Ponta 1 420 kW	Dem.Ct.Seca Ponta 2 420 kW	Dem.Ct.Seca Ponta 3 420 kW	Dem.Ct.Seca F.Ponta 600 kW	Dem.Ct.Seca Reservado 600 kW
Dem.Ct.Úmida Ponta 1 420 kW	Dem.Ct.Úmida Ponta 2 420 kW	Dem.Ct.Úmida Ponta 3 420 kW	Dem.Ct.Úmida F.Ponta 600 kW	Dem.Ct.Úmida Reservado 600 kW
TOM.LAB. PAV.LABQUIM 380 V				
Constante Campo 001 220/220	Constante Campo 002 1.600/5	Constante Campo 003 1/1	Constante Campo 004 1/1	
Horas Ponta(hs) 63:00	Horas F.Ponta(hs) 524:45	Horas Reservado(hs) 132:00	Horas Geral(hs) 719:45	
Dem.Máx.Ponta(kW) 190,2 - 11/09/2020 17:45	Dem.Máx.F.Ponta(kW) 223,4 - 30/09/2020 12:30	Dem.Máx.Reservado(kW) 183,9 - 28/09/2020 06:15		
Cons.Ativo Ponta(kWh) 9.710,9	Cons.Ativo F.Ponta(kWh) 82.388,6	Cons.Ativo Reservado(kWh) 18.510,3	Cons.Ativo Geral(kWh) 110.609,8	
Cons.Reat.Ponta(kvarh) 5.525,7	Cons.Reat.F.Ponta(kvarh) 44.828,0	Cons.Reat.Reservado(kvarh) 11.474,4	Cons.Reat.Geral(kvarh) 61.828,1	
Fat.Pot.Ponta 0,869i	Fat.Pot.F.Ponta 0,878i	Fat.Pot.Reservado 0,850i		
Fat.Carga Ponta(%) 81,04	Fat.Carga F.Ponta(%) 70,29	Fat.Carga Reservado(%) 76,24		
Fat.Util. Ponta(%) 36,70	Fat.Util. F.Ponta(%) 26,17	Fat.Util. Reservado(%) 23,37		

Obs.: Fat.Carga(%) =  $D_{med}/D_{máx} \times 100$ ; Fat.Util.(%) =  $D_{med}/D_{ct} \times 100$ .