ACESSO DE SERVIÇO

VENTILADOR/EXAUSTOR (NOVOS) À SEREM INSTALADOS

VENTILADOR/EXAUSTOR (EXISTENTE) REMANEJADO

QCVE

4mm2

QUADRO DO COMANDO DOS VENTILADORES/EXAUSTORES (NOVO) A SER INSTALADO

6mm2

4mm2

BANCO DE CAPACITORES RESERVA FUTURO

CANALETA

CANALETA

SAIDA DE LIXO

SUBESTAÇÃO
BLOCO 5

CANALETA

EMERG.

6mm2

CANALETA (50x25)cm

TR4

TIE

CANALETA

SENSOR DE CALOR

CANALETA (50x25)cm

TR3

EMERG.

CANALETA (50x25)cm

TR2

TIE

CANALETA (70x25)cm

TR1

2500

DISJ. DE AT

4mm2

CANALETA EXISTENTE

VENTILADOR/EXAUSTOR (EXISTENTE) À SER REMANEJADO

VEM DA MALHA DE ATERRAMENTO

2.33

7.80

VENTILADOR/EXAUSTOR (NOVOS) À SEREM INSTALADOS

2.77

2.34

2.34

2.34

2.00

3.00

1.00 0.00 2.00 5.00

1 PLANTA BAIXA SUBESTAÇÃO – BLOCO 5
ESCALA 1/50



A	REMANEJAMENTO EXAUSTORES E INSTALAÇÃO	MARTINELLI	JORGE L.	FIOCRUZ	17/03/2005
	DE NOVOS DEVIDO A FECHAMENTODE VÃO				
EMIS.	DESCRICAO	DES.	RESP.	FIRMA	DATA

Ministério da Saúde
DIRAC / Coordenação de Engenharia
Fundação Oswaldo Cruz

NUMERO DO PREDIO	NOME DO PREDIO
258	ALMOXARIFADO DO INCQS
TIPO DE PROJETO / SUB-TIPO DE PROJETO	FASE DO PROJETO
ELÉTRICA / ALTA TENSÃO	EXECUTIVO
OBJETIVO / SETOR	REFORMA BLOCO 5 – SUBESTAÇÃO
TITULO DO DESENHO	SUBESTAÇÃO – BLC 5 – EXAUSTORES
ESCALA 1:50	
DATA	DESENHISTA / RESPONSAVEL TECNICO / VISTO
17/03/2005	M.V.MARTINELLI / JORGE LUIZ

O.E./O.R. NUMERO: 2005.03.17.08

NOME DO ARQUIVO MAGNETICO: E258A06A.DWG