



- TRANFORMADOR 750 KVA, 13.8 / 220-127V ( EXISTENTE )
- CHAVE SECCIONADORA ( EXISTENTE )
- DISJUNTOR TERMOMAGNETICO COM AMPERAGEM INDICADA EM PLANTA

LEGENDA

NOTAS: VER PRANCHA DE NOTAS DE ELETRICA

Nº E003A21.DWG

A	EMISSAO INICIAL	HELDER	M. RAQUEL	SC ENG°	22/09/03	NOME DO ARQUIVO MAGNETICO
EMIS.	DESCRICAO	DES.	RESP.	FIRMA	DATA	
<div>Ministério da Saúde</div> <div>DIRAC / Coordenação de Engenharia</div> <div>Fundação Oswaldo Cruz</div>						O.E./O.R. NUMERO
NUMERO DO PREDIO 03					NOME DO PREDIO	
TIPO DE PROJETO / SUB-TIPO DE PROJETO					CARLOS AUGUSTO DA SILVA	
ELETRICA UNIFILAR					FASE DO PROJETO EXECUTIVO	
OBJETIVO / SETOR					REFORMA DO RESTAURANTE CENTRAL	
TITULO DO DESENHO					DIAGRAMA UNIFILAR	2003.09.02.04
ESCALA S/ESC						
DATA						
22/09/03		DESENHISTA	RESPONSAVEL TECNICO	VISTO		
		HELDER	MARIA RAQUEL			