ACESSO DE SERVIÇO

CABOS DOS GRUPOS GERADORES

BANCO DE CAPACITORES EXISTENTE

CANALETA

CANALETA

CANALETA

CANALETA

CANALETA

CANALETA

CANALETA

CANALETA

3x10x#185mm²(F)
1x05x#185mm²(N)
1x05x#185mm²(T)
TRAFO4

CANALETA (60x25)cm

3x10x#185mm²(F)
1x05x#185mm²(N)
1x05x#185mm²(T)
TRAFO3

CANALETA (60x25)cm

3x10x#185mm²(F)
1x05x#185mm²(N)
1x05x#185mm²(T)
TRAFO2

CANALETA (60x25)cm

3x10x#185mm²(F)
1x05x#185mm²(N)
1x05x#185mm²(T)
TRAFO1

CANALETA (60x25)cm

SAIDA DE LIXO

LEITO DE CABOS EXISTENTE

SUBESTAÇÃO

BLOCO 5

CUBÍCULOS EXISTENTES
A SEREM RETIRADOS

VEM DA MALHA
DE ATERRAMENTO

1.00 0.00 2.00 5.00

1 PLANTA BAIXA SUBESTAÇÃO – BLOCO 5
ESCALA 1/50

TRANSFORMADOR A SECO 1000kVA, 13,8kV-220/127V, 60Hz

CHAVE SECCIONADORA

DISJUNTOR A VÁCUO 630A - 350MVA

LEITO DE CABOS FIXADO NO TETO

CANALETA DE CABOS NO PISO

NOTAS

1 - PARA LEGENDA E NOTAS GERAIS VER DESENHO E035A002A.
2 - INSTALAR CHAPA XADREZ GALVANIZADA PARA FECHAMENTO DAS CANALETAS NO PISO.
3 - VER DETALHES DESENHO E035A003A.



EMIS.	DESCRICAO	DES.	RESP.	FIRMA	DATA
–	–	–	–	–	–

Archi 5
Arquitetos Associados
Rua Silvio Romero, 36 - Lapa - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20.230 100 Tel: (021) 242-5966 - Fax: (021) 252 45 10

Ministério da Saúde
DIRAC / Coordenação de Engenharia
Fundação Oswaldo Cruz

NUMERO DO PREDIO NOME DO PREDIO
035 INCQS–INST. NAC. CONT. QUALI. EM SAÚDE

TIPO DE PROJETO / SUB–TIPO DE PROJETO
ELÉTRICA SUBESTAÇÃO

FASE DO PROJETO
EXECUTIVO

ESCALA 1:50

OBJETIVO / SETOR
ALIMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS

TITULO DO DESENHO
PLANTA BAIXA SUBESTAÇÃO – BLOCO 5

DATA	DESENHISTA	RESPONSAVEL TECNICO	VISTO
09/07/2001	WALTER	WALTER JR.	

O.E./O.R. NUMERO

NOME DO ARQUIVO MAGNETICO
E035A001A.DWG