

CORTE A A



CORTE B B



CORTE C C



CORTE D D





DIAGRAMA UNIFILAR

LEGENDA

DESLIGAMENTO ELETRICO

63 RELE DE NIVEL DO OLEO (DESLIGAMENTO)

49 RELE DE TEMPERATURA (DESLIGAMENTO)

I INTERTRAVAMENTO MECANICO







CORTE E E

03	CONFORME CONSTRUIDO	08/03/98
02	ESQUEMA DE PROTECAO	20/02/98
01	NOVO LAY OUT	10/02/98
Nº	REVISOES	DATA

NEMA ENGENHARIA LTDA
RUA DA PROCLAMACAO 33 – PARTE – RIO DE JANEIRO–RJ
TEL/FAX: (021) 5608864

OS	Nº/PROJETO	Nº/DESENHO
980100	2033	11

REFERENCIA: SUBESTACAO 15 kV – 2X1000kVA
PLANTA,CORTES,DIAGRAMA UNIFILAR

CLIENTE: FIOCRUZ

OBRA: SUBESTACAO 1

Nº DES. CLIENTE

ESCALA: 1.25

	PROJETISTA	DESENHISTA	APROVADO
	FEIJO	FEIJO	
NOME	NOME	NOME	NOME
DATA	20/01/98	20/01/98	DATA
VISTO	VISTO	VISTO	VISTO