

Obs. Eletrodutos não cotados são de Ø1"

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

PAV. TÉRREO

ESC. 1:125



Detalhe da Unidade Seladora

Unidade Seladora



Ø	Dimensões		
	A	B	C
1/2"	90	31	50
3/4"	100	38	60
1"	120	45	70
1 1/4"	128	56	75
1 1/2"	140	62	86
2"	156	75	100
2 1/2"	186	90	115
3"	210	110	130
4"	235	130	155

Legenda

- Módulo Monitor
- Acionador Manual H=1.20m
- Avisador Visual
- Condulete de Alumínio Fundido
- Detector Fumaça- Iônico
- Detector Termovelocimetrico
- Tubulação Aço Galvanizado Para Detectores de Fumaça - Teto ou Parede
- Indicação de Tubulação Que Sobe
- Indicação de Tubulação Que Desce
- Eletrocalha Galvanizada

REVISÃO	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VISTO
00	11/07/05	EMISSÃO INICIAL	

PAAL
Projeto Arquitetos Associados ltda • paal.com.br

Ministério da Saúde
DIRAC / Coordenação de Engenharia
Fundação Oswaldo Cruz

NUMERO DO PREDIO	NOME DO PREDIO
218	CDTS – EDIFICAÇÃO PRINCIPAL

TIPO DE PROJETO / SUB-TIPO DE PROJETO	FASE DO PROJETO
INCÊNDIO DETECÇÃO	EXECUTIVO

ESCALA 1:125

OBJETIVO / SETOR: CONSTRUÇÃO/ GERAL

TITULO DO DESENHO: PLT. BAIXA DO PAVTO. TÉRREO

DATA	DESENHISTA	RESPONSAVEL TECNICO	VISTO
JULHO 2005	MRF	MARCOS FRANÇA	

NUMERO: XX-XX-XX-XX

NOME DO ARQUIVO MAGNETICO: B218A01A.DWG



Obs. Eletrodutos não cotados são de Ø1"

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

1ºPAV. – LABORATÓRIOS

ESC. 1:125



Detalhe da Unidade Seladora



Legenda

- Módulo Monitor
- Acionador Manual H=1.20m
- Avisador Visual
- Condulete de Alumínio Fundido
- Detector Fumaça– Iônico
- $\otimes_T$ Detector Termovelocimetrico
- Tubulação Aço Galvanizado Para Detectores de Fumaça – Teto ou Parede
- Indicação de Tubulação Que Sobe
- Indicação de Tubulação Que Desce
- Eletrocalha Galvanizada

00	11/07/05	EMISSÃO INICIAL	
REVISÃO	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VISTO

PAAL
Projeto Arquitetos Associados Ltda

Ministério da Saúde
DIRAC / Coordenação de Engenharia
Fundação Oswaldo Cruz

NUMERO DO PREDIO 218	NOME DO PREDIO CDTS – EDIFICAÇÃO PRINCIPAL		
TIPO DE PROJETO / SUB-TIPO DE PROJETO INCENDIO	DETECÇÃO	FASE DO PROJETO EXECUTIVO	
ESCALA 1:125	OBJETIVO / SETOR CONSTRUÇÃO/ GERAL		
	TITULO DO DESENHO PLT. BAIXA 1° PAVTO. LABS.		
DATA JULHO 2005	DESENHISTA MFR	RESPONSAVEL TECNICO MARCOS FRANÇA	VISTO

O.T./O.R. NUMERO XX-XX-XX-XX

NOME DO ARQUIVO MAGNETICO E218A02A.DWG



DETECÇÃO DE INCÊNDIO

1ºPAV. TÉCNICO

ESC. 1:125

Legenda	
	Módulo Monitor
	Acionador Manual H=1.20m
	Avisador Visual
	Condulete de Alumínio Fundido
	Detector Fumaça- Iônico
	Detector Termovelocimetrico
	Tubulação Aço Galvanizado Para Detectores de Fumaça - Teto ou Parede
	Indicação de Tubulação Que Sobe
	Indicação de Tubulação Que Desce
	Eletrocalha Galvanizada

REVISÃO	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VISTO
00	11/07/05	EMISSÃO INICIAL	

Ministério da Saúde

DIRAC / Coordenação de Engenharia
Fundação Oswaldo Cruz

NUMERO DO PREDIO 218	NOME DO PREDIO CDTS – EDIFICAÇÃO PRINCIPAL		
TIPO DE PROJETO / SUB-TIPO DE PROJETO INCÊNDIO	DETECÇÃO	FASE DO PROJETO EXECUTIVO	
ESCALA 1:125	OBJETIVO / SETOR CONSTRUÇÃO/ GERAL		
	TITULO DO DESENHO PLT. BAIXA 1° PAVTO. TÉCNICO		
DATA JULHO 2005	DESENHISTA MFR	RESPONSAVEL TECNICO MARCOS FRANÇA	VISTO

O.E./O.R. NUMERO XX-XX-XX-XX

NOME DO ARQUIVO MAGNETICO B21GACJA.DWG



DETECÇÃO DE INCÊNDIO

2°PAV. – LABORATÓRIOS

ESC. 1:125

Obs. Eletrodutos não cotados são de Ø1"

Legenda

- Módulo Monitor
- Acionador Manual H=1.20m
- Avisador Visual
- Condulete de Alumínio Fundido
- Detector Fumaça- Iônico
- Detector Termovelocimetrico
- Tubulação Aço Galvanizado Para Detectores de Fumaça - Teto ou Parede
- Indicação de Tubulação Que Sobe
- Indicação de Tubulação Que Desce
- Eletrocalha Galvanizada

REVISÃO	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VISTO
00	11/07/05	EMISSÃO INICIAL	

PAAL
Projeto Arquitetos Associados Ltda
www.paal.com.br

Ministério da Saúde
DIRAC / Coordenação de Engenharia
Fundação Oswaldo Cruz

NUMERO DO PREDIO	NOME DO PREDIO
218	CDTS – EDIFICAÇÃO PRINCIPAL

TIPO DE PROJETO / SUB-TIPO DE PROJETO	FASE DO PROJETO
INCENDIO DETECÇÃO	EXECUTIVO

OBJETIVO / SETOR	
CONSTRUÇÃO/ GERAL	
TITULO DO DESENHO	
PLT. BAIXA 2° PAVTO. LABS.	

ESCALA	DESENHISTA	RESPONSAVEL TECNICO	VISTO
1:125	MFR	MARCOS FRANÇA	

DATA	OLD/OR. NUMERO	NOME DO ARQUIVO MAGNETICO
JULHO 2005	XX-XX-XX-XX	B218A04.DWG


ELETROCALHA G. 200X50mm
ELETROCALHA G. 200X50mm
ELETROCALHA G. 200X50mm
ELETROCALHA G. 200X50mm
ELETROCALHA G. 200X50mm
Obstr. AC 19mm GAL
Obstr. AC 19mm GAL
Obstr. AC 19mm GAL


PROJEÇÃO DA VIGA DE COROAMENTO
PROJEÇÃO DA VIGA DE COROAMENTO
PROJEÇÃO DA VIGA DE COROAMENTO
EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL
TRAFO TF-001 1500VA
TRAFO TF-001 2500VA
TRAFO TF-002 2500VA
L25
L25
L25