


Obs. Eletrodutos não cotados são de Ø1"


DETECÇÃO DE INCÊNDIO

1º PAV. — LABORATÓRIOS

ESC. 1:125



Detalhe da Unidade Seladora



Legenda	
	Módulo Monitor
	Acionador Manual H=1,20m
	Avisador Visual
	Condulete de Alumínio Fundido
	Detector Fumaça- Iônico
	Detector Termovelocimétrico
	Tubulação Aço Galvanizada Para Detectores de Fumaça - Teto ou Parede
	Indicação de Tubulação Que Sobe
	Indicação de Tubulação Que Desce
	Eletrocalha Galvanizada

00	11/07/05	DESCRIÇÃO	REVISÃO
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	REVISÃO
Ministério da Saúde			
DIRAC / Coordenação de Engenharia			
Fundação Oswaldo Cruz			
NUMERO DO PROJETO	218	NOME DO PROJETO	CDTS - EDIFICAÇÃO PRINCIPAL
Tipo de Projeto	INCENDIO	SUB-TIPO DE PROJETO	DETECÇÃO
OBJETIVO / SETOR		CONSTRUÇÃO / GERAL	
TÍTULO DO DESENHO		PLT. BAIXA 1º PAVTO. LABS.	
ESCALA	1:125	DESENHISTA	MFR
DATA	JULHO 2005	RESPONSÁVEL TÉCNICO	MARCOS FRANÇA
		VISTO	
NOME DO ARQUIVO MAQUETA			
B218A02A.DWG			
O.E./A.R. NÚMERO			
XX-XX-XX-XX			