






NOTAS CONCREMAT:

- 1- ENCAMINHAMENTO EXECUTADO DIFERENTE DO PROJETO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO E REVISÃO DE PROJETO
- 2-DIFERENÇA NOS DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO.

PROJETADO	EXECUTADO
66 mm	2 ½ "
79 mm	80 mm

	SUPRIMIDO
	EXECUTADO DIFERENTE DO PROJETADO
	EXECUTADO
	FALTA EXECUTAR

02	EMIÇÃO FINAL - APROVADO		05/04/2013	CB	LO	JM
01	EMIÇÃO FINAL		26/12/2012	CB	LO	JM
00	EMIÇÃO INICIAL		27/11/2012	CB	LO	JM
REV.	DESCRIÇÃO		DATA	ELABORADOR	VERIFICADOR	APROVADOR
<div>EXECUTADO POR :</div> <div> CONCREMAT engenharia</div>			CLIENTE :			
			<div><div>Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz</div></div>			
			PROJETO :			
			INVENTÁRIO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CDTS - FIOCRUZ			
			CONTEÚDO:			
ELABORADOR: CÉLIO BORGES		DATA: 27/11/2012	EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL			
VERIFICADOR: LUCYANA OLIVEIRA		DATA: 27/11/2012	SETORES A e B - COBERTURA			
APROVADOR: JARBAS MAGALHÃES		DATA: 27/11/2012	DISCIPLINA: INCÊNDIO - COMBATE		ARQ. REF.: B218A17A	
RESP. TÉC.: ARIOVALDO DOS SANTOS		CREA: 1998104763	ARQUIVO CMAT: 758018-20-AT-466-DE-0017			