

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1:125

LEGENDA:

1 – COTOVELO 45°G
2 – COTOVELO 45°B
3 – TE 45°G
4 – TE 45°B
5 – TE DE REDUÇÃO 45Bx15
6 – LUVA 45B
7 – UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO EM BRONZE 45B
8 – BUCHA DE REDUÇÃO 65G x 45
9 – REGISTRO DE GAVETA 45°
10 – REGISTRO DE PRESSÃO 41/2"
11 – VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 45°
12 – VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 45°
13 – PRESSOSTATO
14 – TANQUE PNEUMÁTICO
15 – CAP 65G
16 – BUCHA DE REDUÇÃO 65G x 25
17 – BUCHA DE REDUÇÃO 41/2" x 1/4" FG
18 – BUCHA DE REDUÇÃO 41/2" x 1/8" FG
19 – UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO EM BRONZE 65G
20 – CONJUNTO MOTO BOMBA SCHNEIDER MOD. ME3340 MOTOR 40CV, 10mca=60 m.c.a., Q=3,4m3/h
21 – REGISTRO DE PRESSÃO 41/2" FG
22 – LUVA 41/2" FG
23 – BUCHA DE REDUÇÃO 45B x 42
24 – MANÔMETRO
25 – CONECTOR BOLSA x PONTA 042 x 1 1/2"
26 – CONECTOR BOLSA x PONTA 028x1"
27 – BUCHA DE REDUÇÃO 42Bx28
28 – CONECTOR BOLSA x PONTA 018x1/2"

NOTAS GERAIS:

1 – TODAS AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES SERÃO EM AÇO CARBONO CLASSE E.
2 – HIDRANTES INTERNOS TERÃO ø38mm PARA HIDRANTES INTERNOS.
3 – HIDRANTES EXTERNOS DE ø100mm PARA HIDRANTES EXTERNOS.
4 – OS TUBOS EMBUTIDOS EM ALVENARIA DEVERÃO SER PINTADOS COM DUAS DEM�ãOS DE TINTA ANTICORROSIVA.
5 – A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ ALIMENTADA POR GERADOR DE EMERGÊNCIA.
6 – A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO.
7 – EM TODO ELEMENTO METÁLICO COM FUNÇÃO ESTRUTURAL DEVERÁ , SER APLICADA UMA PINTURA DE PROTEÇÃO CONTRA FOGO.
8 – TODA TUBULAÇÃO EM ÁREA DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DEVERÁ SER EMBULHADA EM CONCRETO.
9 – BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DE INCÊNDIO INSTALADA SOB A PLATAFORMA METÁLICA DAS CASAS D'ÁGUA.

SIMBOLOGIA

- CANALIZAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO
- REGISTRO DE GAVETA
- REGISTRO DE PASSEIO(HIDRANTE DE RECALQUE)
- HIDRANTE INTERNO(CAIXA DE INCÊNDIO)
- TANQUE DE PRESSÃO
- MANÔMETRO
- PRESSOSTATO
- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA EM PEDESTAL
- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO EM PEDESTAL
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO EM PEDESTAL
- VRH/VRV-VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
- SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
- EXTINTOR SOBRE RODAS



VISTA CAIXA FECHADA



VISTA CAIXA ABERTA

DETALHE DO HIDRANTE INTERNO (HI)
SEM ESCALA



ISOMÉTRICO DA BOMBA
SEM ESCALA



PLANTA



CORTE A A

DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE (HR)
SEM ESCALA



DETALHE DE FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO
SEM ESCALA

ELABORADO POR:		METAS VERIFICAÇÃO CIMIT:	EMISSÃO Nº:	REVISÃO:	
		7560015-25-AT-486-OE-2015	LEGENDA:	1 EXECUTIVO	
		AVALIAÇÃO CLIENTE:	DATA: 23/01/2015	X APROVADO	REPROVADO

00	15/01/15	EMISSÃO INICIAL	
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

AAL
Projeto Arquitetônico

Endereço do Empreendimento
Rua Dr. Alfredo Gomes, 59
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ

NÚMERO DO PROJETO: 218	CDTS–EDIFICAÇÃO PRINCIPAL
TÍTULO DO PROJETO / SUBTÍTULO: INCÊNDIO	REDE E EXTINTORES
FASE DO PROJETO: EXECUTIVO	
CLIENTE / OBRA: CONSTRUÇÃO/LABORATÓRIOS	
TÍTULO DA PRANCHA: PLT. DE COBERTURA E DETALHES	
ESCALA: 1:125	
DATA: JAN/2015	DESENHISTA: SOLANGE / CONFERIDO: CRISTINA EMÍLIO

NÚMERO DO ARQUIVO DIGITAL: B218A13A.DWG