








NOTAS CONCREMAT:

- 1- ENCAMINHAMENTO EXECUTADO DIFERENTE DO PROJETO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO E REVISÃO DE PROJETO
- 2-DIFERENÇA NOS DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO.

PROJETADO	EXECUTADO
66 mm	2 ½ "
79 mm	80 mm

-  SUPRIMIDO
-  EXECUTADO DIFERENTE DO PROJETADO
-  EXECUTADO
-  FALTA EXECUTAR

02	EMIÇÃO FINAL - APROVADO	05/04/2013	CB	LO	JM
01	EMIÇÃO FINAL	26/12/2012	CB	LO	JM
00	EMIÇÃO INICIAL	21/11/2012	CB	LO	JM
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORADOR	VERIFICADOR	APROVADOR
EXECUTADO POR :		<div> <div>  </div> <div> <p>CLIENTE :</p>  <p>Ministério da Saúde</p> <p>FIOCRUZ</p> <p>Fundação Oswaldo Cruz</p> </div> <div>  </div> </div>			
		<p>PROJETO :</p> <p>INVENTÁRIO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CDTs - FIOCRUZ</p>			
ELABORADOR: CÉLIO BORGES		DATA: 21/11/2012		CONTEÚDO:	
VERIFICADOR: LUCYANA OLIVEIRA		DATA: 21/11/2012		EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	
APROVADOR: JARBAS MAGALHÃES		DATA: 21/11/2012		PLANTA BAIXA - 2º PAV. LABS / 2º PAV. TÉC	
RESP. TÉC.: ARIIVALDO DOS SANTOS		CREA: 1998104763		DISCIPLINA: INCÊNDIO - COMBATE	
				ARQ. REF.: B218A12A	
				ARQUIVO CMAT: 758018-20-AT-466-DE-0012	