








NOTAS CONCREMAT:

- 1- ENCAMINHAMENTO EXECUTADO DIFERENTE DO PROJETO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO E REVISÃO DE PROJETO
- 2-DIFERENÇA NOS DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO.

| PROJETADO | EXECUTADO |
|-----------|-----------|
| 66 mm | 2 ½ " |
| 79 mm | 80 mm |

| | |
|--|----------------------------------|
|  | SUPRIMIDO |
|  | EXECUTADO DIFERENTE DO PROJETADO |
|  | EXECUTADO |
|  | FALTA EXECUTAR |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|---|-------------|-----------|
| 02 | EMIÇÃO FINAL - APROVADO | 05/04/2013 | CB | LO | JM |
| 01 | EMIÇÃO FINAL | 26/12/2012 | CB | LO | JM |
| 00 | EMIÇÃO INICIAL | 21/11/2012 | CB | LO | JM |
| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | ELABORADOR | VERIFICADOR | APROVADOR |
| EXECUTADO POR : | | <div> <div>  </div> <div> <p>CLIENTE :</p> <div>  <div> Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz </div> </div> <div>  </div> </div> </div> | | | |
| ELABORADOR: CÉLIO BORGES | | DATA: 21/11/2012 | <p>PROJETO :</p> <p>INVENTÁRIO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CDTs - FIOCRUZ</p> | | |
| VERIFICADOR: LUCYANA OLIVEIRA | | DATA: 21/11/2012 | <p>CONTEÚDO: EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL</p> <p>SETORES A e B - PLANTA BAIXA - PAV. TÉCNICO</p> | | |
| APROVADOR: JARBAS MAGALHÃES | | DATA: 21/11/2012 | <p>DISCIPLINA: INCÊNDIO - COMBATE</p> <p>ARQ. REF.: B218A16A</p> | | |
| RESP. TÉC.: ARIIVALDO DOS SANTOS | | CREA: 1998104763 | <p>ARQUIVO CMAT: 758018-20-AT-466-DE-0016</p> | | |