

1 PLANTA BAIXA COBERTURA
ESCALA 1/125

ISOMÉTRICO DA BOMBA
SEM ESCALA

NOTAS GERAIS:

1 – TODAS AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES SERÃO EM COBRE CLASSE E.
2 – MANGUEIRAS TERÃO ⌀38mm PARA HIDRANTES INTERNOS.
3 – REQUINTES SERÃO DE ⌀10mm PARA HIDRANTES INTERNOS.
4 – OS RISCOS ISOLADOS DA EDIFICAÇÃO FICAM LIMITADOS AS CLASSES A e B.
5 – A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ ALIMENTADA POR GERADOR DE ENERGIA.
6 – A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO.
7 – EM TODO ELEMENTO METÁLICO COM FUNÇÃO ESTRUTURAL DEVERÁ , SER APLICADA UMA PINTURA DE PROTEÇÃO CONTRA FOGO.
8 – TODA TUBULAÇÃO EM ÁREA DE TRAFEGO DE VEÍCULOS DEVERÁ SER ENVELOPADA EM CONCRETO.

LEGENDA:

1 – COTOVELO ⌀79
2 – COTOVELO ⌀28
3 – TE ⌀79
4 – TE ⌀28
5 – TE DE REDUÇÃO ⌀28x15
6 – LUVA ⌀28
7 – UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO EM BRONZE ⌀28
8 – BUCHA DE REDUÇÃO ⌀79 x 54
9 – REGISTRO DE GAVETA ⌀3"
10 – REGISTRO DE PRESSÃO ⌀1"
11 – VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL ⌀3"
12 – VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL ⌀3"
13 – PRESSOSTATO
14 – TANQUE PNEUMÁTICO
15 – CAP ⌀79
16 – BUCHA DE REDUÇÃO ⌀54 x 28
17 – BUCHA DE REDUÇÃO ⌀1/2" x 1/4"
18 – BUCHA DE REDUÇÃO ⌀1/2" x 1/8" FG
19 – UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO EM BRONZE ⌀3
20 – CONJUNTO MOTO BOMBA SCHNEIDER MOD. ME21420 MOTOR 2CV, Hmen=65 m.c.a., Q=2,7m3/h, ROTOR ⌀105mm.
21 – REGISTRO DE PRESSÃO ⌀1/2"
22 – LUVA ⌀1/2" FG
23 – BUCHA DE REDUÇÃO ⌀60 x 22
24 – MANOMETRO
25 – CONECTOR BOLSA x PONTA ⌀22 x 3/4"
26 – CONECTOR BOLSA x PONTA ⌀28x1"
27 – CONECTOR BOLSA x PONTA ⌀15x1/2"

SIMBOLOGIA

CANALIZAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO
REGISTRO DE GAVETA
REGISTRO DE PASSEIO(HIDRANTE DE RECALQUE)
HIDRANTE INTERNO(CAIXA DE INCÊNDIO)
TANQUE DE PRESSÃO
MANOMETRO
PRESSOSTATO
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA EM PEDESTAL
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO EM PEDESTAL
EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SÉCO EM PEDESTAL
VRH/VRV–VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
EXTINTOR SOBRE RODAS

INVENTARIO POR: CONCRIMAT	NOTAS VER ARQUIVO CMAT: 758018-20-AT-466-DE-0017	EMISSÃO FINAL:	05/04/2013			
	AVALIAÇÃO CLIENTE: DIRAC	LEGENDA: A EXECUTAR				
		DATA: 23/01/2013	X	APROVADO		REPROVADO
00	11/07/05	EMISSÃO INICIAL				
REVISÃO	DATA	DISCRIMINAÇÃO				VISTO

AAL Projeto Arquitetura Associados Ltda — www.paal.com.br

Ministério da Saúde
DIRAC / Coordenação de Engenharia
Formação Continuada Geral

NUMERO DO PREDIO: 218	NOME DO PREDIO: CDTS–EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL		
TIPO DE PROJETO / SUB–TIPO DE PROJETO: INCÊNDIO	REDE E EXTINTORES	FASE DO PROJETO: EXECUTIVO	
ESCALA 1:125	OBJETIVO / SETOR: CONSTRUÇÃO /SETOR A E B		
	TITULO DO DESENHO: PLANTA BAIXA DE COBERTURA		
DATA: JUL/2005	DESENHISTA: CARLOS	RESPONSAVEL TECNICO: CRISTINA BRÁULIO	VISTO

O.E./O.S. NUMERO

NOME DO ARQUIVO MAGNETICO: B218A17A.DWG