

1 PLANTA BAIXA TELHADO EXPRRIMENTAÇÃO ANIMAL SETOR B
ESCALA 1/50

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

XX-YY

XX – INDICA A IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
YY– NÚMERO SEQUENCIAL DO EQUIPAMENTO

IDENTIFICAÇÃO – EQUIPAMENTO

UTA – UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR
VAV – CAIXA DE VOLUME DE AR VARIÁVEL
EX – VENTILADOR PARA EXAUSTÃO DE AR
AR – ATENUADOR DE RUÍDO
QE – QUADRO ELÉTRICO

ELEMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR

XXZ–AxB–V

XX – INDICA A IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Z – NÚMERO DE SAÍDAS
AxB – DIMENSÕES (cm)
V– VAZÃO (m3/h)

IDENTIFICAÇÃO – EQUIPAMENTO

TAE – TOMADA DE AR EXTERIOR MODELO VGF DE FABRICAÇÃO TROX.
DB – DAMPER BORBOLETA
DLO – DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS MODELO RL OU JH-B DE FABRICAÇÃO TROX.
DIF – DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENO E REGISTRO MODELO ADLK DE FABRICAÇÃO TRO
DI – DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR MODELO ADLQ DE FABRICAÇÃO TROX.
GS – GRELHA SIMPLES MODELO AT DE FABRICAÇÃO TROX.
GD – GRELHA DE DUPLA DEFLEXÃO MODELO VAT DE FABRICAÇÃO TROX.
VDF – VENEZIANA DUPLA MOLDURA DE FORTA MODELO AGST DE FABRICAÇÃO TROX.
DSF – DAMPER DE SOBRE-PRESSÃO MODELO KUL DE FABRICAÇÃO TROX.
VS – VENEZIANA SIMPLES MODELO AWK OU AWG DE FABRICAÇÃO TROX.
FS – FILTRO "EW"
DLA – DIFUSOR LINEAR P/ INSUFLAMENTO DE AR DE SAÍDA PARA UM LADO MODELO ADE FABRICANTE TR
DLPS – DAMPER DE LÂMINAS PARAPELAS MOTORIZADO ON-OFF MODELO JH-H7 DE FABRICAÇÃO TROX.

LEGENDA

- PONTO DE FORÇA, TRIFÁSICO, 380 V, 60 Hz + TERRA COM POTÊNCIA INDICADA
- QUADRO ELÉTRICO
- PONTO DE ÁGUA
- RALO PARA DRENO
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA (VER ESPECIFICAÇÃO)
- X – NÚMERO DO CORTE

NOTAS GERAIS

1 – TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E DESENHOS CONTIDOS NESTA PLANTA ENCONTRAM-SE DETALHADAMENTE COMPLEMENTADOS NAS DEMAIS PEÇAS QUE COMPÕEM A ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO EM PAUTA, DEVENDO SER RIGOROSAMENTE CONSIDERADAS PARA EFEITO DE EXECUÇÃO E EXECUÇÃO.

2 – DUTOS DE INSUFLAMENTO E RETORNO DE AR CONDICIONADO DEVERÃO SER ISOLADOS TERMICAMENTE (VER ESPECIFICAÇÃO).

3 – OS DUTOS DE AR EXTERIOR E EXAUSTÃO MECÂNICA NÃO NECESSITAM SER ISOLADOS, EXCETO QUANDO TRANSVERSES EM LOCAIS CONDICIONADOS (VER ESPECIFICAÇÃO).



IDENTIFICADO POR:	NOTAS VER ARQUIVO CHAT:	EMISSÃO FINAL:	PROTOCOLO		
CONSÓRCIO	TS001-SOA-TC-1545-0000	LEGENDA:	A EXECUTAR		
	AVALIAÇÃO CLIENTE - DATA	DATA - PROTOCOLO	X	APROVADO	REPROV

0	31/07/11	EMISSÃO INICIAL
B	13/05/11	EMISSÃO FINAL DE ANTEPROJETO EXECUTIVO
A	11/01/11	EMISSÃO INICIAL
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO

ATP Engenharia e Empreendimentos S/A

Nº DE PRANCHA / TOTAL DE PRANCHAS	218
TÍTULO DA PRANCHA	VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO
FASE DA PRANCHA	EXECUTIVO
OBRA / ÁREA	CONSTRUÇÃO / SETOR B
TÍTULO DO DESENHO	ARRANJO GERAL – TELHADO
ESCALA	1:50
DATA	JUL/2011
DESENHISTA	ALEXANDRE
RESPONSÁVEL TÉCNICO	JOSÉ AUGUSTO BARBOSA
VISTO	

CDT-218 | REV. 0 | ARQUIVO: V21.1545C.DWG