

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

XX-YY

XX – INDICA A IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
YY– NUMERO SEQUENCIAL DO EQUIPAMENTO

IDENTIFICACAO – EQUIPAMENTO

UTA – UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR
VAV – CAIXA DE VOLUME DE AR VARIAVEL
EX – VENTILADOR PARA EXAUSTO DE AR
AR – ABRIGADOR DE RUIDO
QE – QUADRO ELETRICO

ELEMENTOS DE DISTRIBUICAO DE AR

XX2-AaB-YY

XX – INDICA A IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Z – NUMERO DA ZONA
AaB – AMBIENTE (CM)
Y– VANO (CM)

IDENTIFICACAO – EQUIPAMENTO

TAE – TOMADA DE AR EXTERIOR
VS – VENEZIANA SIMPLES
EI – EXPURGO PARA EQUIPAMENTO DE AR
GS – GRELHA SIMPLES
GD – GRELHA DE DUPLA DEFLEXAO
DSP – DAMPER DE SOBRE–PRESSÃO
GC – GRELHA CONTINUA

LEGENDA

- PONTO DE FORÇA, TRIFASICO, 380 V, 60 Hz + TERRA COM POTENCIA INDICADA
- QUADRO ELETRICO
- PONTO DE DRENO NA PAREDE
- RALO PARA DRENO
- TUBULACAO DE AGUA GELADA (VER ESPECIFICACAO)
- X – NUMERO DO CORTE
- DUTO DE AR CONDICIONADO DE CHAPA ZINCADA COM ISOLAMENTO TERMICO
- DUTO DE EXAUSTO EM PVC

NOTAS GERAIS

TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E DESCRITIVOS CONTIDOS NESTA PLANTA ENCONTRA-SE DETALHADAMENTE COMPLEMENTADAS NAS DEMAIS PEÇAS QUE COMPÕEM A ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO EM PAUTA, DEVENDO SER RIGOROSAMENTE OBSERVADAS PARA EFEITO DE CONTAGO E EXECUÇÃO.

DUTOS DE INSUFLAMENTO E RETORNO DE AR CONDICIONADO DEVERÃO SER ISOLADOS TERMICAMENTE (VER ESPECIFICAÇÃO).

OS DUTOS DE AR EXTERIOR E EXAUSTO MECANICA NÃO NECESSITAM SER ISOLADOS, EXCETO QUANDO TRANSPASSAR EM LOCAIS CONDICIONADOS (VER ESPECIFICAÇÃO).

OS EXAUSTORES EX–1105 E EX–1106 SERÃO ACIONADOS AUTOMATICAMENTE SEMPRE QUE OS RESPECTIVOS SENSORES DE ONDENO ACUSEM VALORES ABAIXO DO PERMITIDO.

O INSTALADOR DEVERÁ RESOLVER NA OBRA AS EVENTUAIS INTERFERENCIAS COM LUMINÁRIAS E OUTRAS INSTALAÇÕES



PROJETO PCR	NOTAS VER ARQUIVO NOTAS	EMISSÃO CONTROLE	30/04/2013
CONSORCIO	7555115-23-AT-151-DE-0078	LEGENDAS	EXECUTIVO
	EXECUÇÃO CLIENTE	DATA 30/04/2013	APROVADO

00	10/05/12	EMISSÃO INICIAL	JDM
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

AAL
Projeto Arquitetura Assistência Ltda
www.projetoaal.com.br

Arquitetos(as):
Alexandre Zaidan
Colaboradores(as):
Fernanda Carvalho Lima
Fernanda Gonzalez Sosa

ESCALA DO PEDIDO 216	FASE DO PROJETO COTS–EDIF PRINC – CEF–SEFAR–PCR		
TIPO DE PROJETO VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO	TIPO DO DESENHO EXECUTIVO	FASE DO PROJETO	
ESCALA 1:50	DESENHO CONSTRUCAO SETOR C		
DATA 09/2012	TITULO DO DESENHO ARRANJO GERAL–2ºPAVLAB–TETO		
	DESENHISTA JDM	SUPERVISÃO Ada Cotta	VISTO