



PRESSÃO NA SALA ACIMA DO ESTABELECIDO DESLIGA EQUIPAMENTOS E ACIONA ALARME LOCAL E NO SUPERVISÓRIO



PRESSÃO NA SALA ACIMA DO ESTABELECIDO DESLIGA EQUIPAMENTOS E ACIONA ALARME LOCAL E NO SUPERVISÓRIO



PRESSÃO NA SALA ACIMA DO ESTABELECIDO DESLIGA EQUIPAMENTOS E ACIONA ALARME LOCAL E NO SUPERVISÓRIO



PRESSÃO NA SALA ACIMA DO ESTABELECIDO DESLIGA EQUIPAMENTOS E ACIONA ALARME LOCAL E NO SUPERVISÓRIO

- QUADRO ELÉTRICO
- VÁLVULA DE DUAS VIAS DE AÇÃO PROPORCIONAL
- DAMPER DE REGULAGEM MANUAL
- DAMPER DE SOBRE-PRESSÃO
- SENSOR/TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL
- SENSOR/TRANSMISSOR DE TEMPERATURA
- SENSOR/TRANSMISSOR DE O2
- SENSOR DE FLUXO
- VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO
- INVERSOR DE FREQUÊNCIA COM CHAVE DE PARTIDA INCORPORADA
- DAMPER DE ESTANQUEIDADE DE AÇÃO PNEUMÁTICA
- SERPENTINA DE REAQUECIMENTO DE ÁGUA QUENTE
- REGULADOR DE VAZÃO E PRESSÃO DE AR MOTORIZADO DE AÇÃO PROPORCIONAL
- MEDIDOR DE VAZÃO DE AR
- CSP COMPUTADOR DE SUPERVISÃO PREDIAL
- CLP CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL
- TRANSMISSOR DE FLUXO
- CONTROLADOR DE PRESSÃO
- CONTROLADOR DE TEMPERATURA
- CONTROLADOR DE FLUXO
- HWS SUPRIMENTO DE ÁGUA QUENTE
- CWS SUPRIMENTO DE ÁGUA GELADA
- MT MEDIDOR DE TEMPERATURA
- FT TRANSMISSOR DE FLUXO
- DUTO DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO
- DUTO DE RETORNO DE AR CONDICIONADO
- DUTO DE EXAUSTÃO DE AR CONDICIONADO
- DUTO DE INSUFLAMENTO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO
- DUTO DE EXAUSTÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO
- ELETRODUTO DE AUTOMAÇÃO
- SINAL DE ENTRADA ANALÓGICO
- SINAL DE ENTRADA DISCRETO
- SINAL DE SAÍDA ANALÓGICO
- SINAL DE SAÍDA DISCRETO

NOTAS

1 – PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, O DESENHO DEVERÁ SER PLOTADO UTILIZANDO ESPESSURAS DE LINHAS CONFORME PADRÃO FIOCRUZ, COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES DE CORES:

COR NO DESENHO	COR NA PLOTAGEM
010	010
050	050
100	100
140	140
200	200
DEMAIS CORES	007

2 – PARA MAIORES INFORMAÇÕES VER FOLHA DE DADOS DOS EQUIPAMENTOS FD-1-AC-0001.DOC

ELABORADO POR: CONSORCIO ATP-CONCRETAL	NOTAS VERIFICADAS/DATA:		REVISÃO PARA:		REVISADO		
	7/05/2009		EQUIPAMENTO:		X	EXECUTIVO	
	APROVAÇÃO CLIENTE:	DATA:	CONCORDO:		X	APROVADO	REPROVADO
4	14/05/09	ACRESCIMO DESENHO - PADRÃO DE ESPESSURA DE CONDUTORES					JOSÉ
3	30/01/09	ACERTO GERAL DE ACRESCIMO DESENHO					JOSÉ
2	11/09/08	EMISSÃO GERAL					JOSÉ
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO					VISTO

ATP Engenharia

ATP Eng. Engenharia e Empreendimentos S/A

Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz
Escritório Central de Engenharia
Fundação Oswaldo Cruz

NOME DO PREDIO: 216 — NOME DO PREDIO: COTS – EDIFICAÇÃO PRINCIPAL

NOME DA ENGENHARIA: VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO — NOME DO ESTABELECIMENTO: EXECUTIVO

NOME DO PREDIO / SETOR: CONSTRUÇÃO / SETOR B

SIGLA S/ESC — TÍTULO DO DESENHO: FLUXOGRAMAS 12-1A/12-1B/12-2A/12-2B

DATA: 02/2009 — DESENHISTA: ALEXANDRE — RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ ANTONIO CARVALHO — VISTO

NOME DO ARQUIVO MAGNÉTICO: V2-1BAC03C.DWG

ESCALA: S/ESC