

- QUADRO ELÉTRICO
- VÁLVULA DE DUAS VIAS DE AÇÃO PROPORCIONAL
- DAMPER DE REGULAGEM MANUAL
- DAMPER DE SOBRE-PRESSÃO
- SENSOR/TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL
- SENSOR/TRANSMISSOR DE TEMPERATURA
- SENSOR/TRANSMISSOR DE O2
- INVERSOR DE FREQUÊNCIA COM CHAVE DE PARTIDA INCORPORADA
- DAMPER DE ESTANQUEIDADE DE AÇÃO PNEUMÁTICA
- SERPENTINA DE REAQUECIMENTO DE ÁGUA QUENTE
- REGULADOR DE VAZÃO E PRESSÃO DE AR MOTORIZADO DE AÇÃO PROPORCIONAL
- MEDIDOR DE VAZÃO DE AR
- COMPUTADOR DE SUPERVISÃO PREDIAL
- CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL
- TRANSMISSOR DE FLUXO
- CONTROLADOR DE TEMPERATURA
- CONTROLADOR DE PRESSÃO
- CONTROLADOR DE FLUXO
- DUTO DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO
- DUTO DE RETORNO DE AR CONDICIONADO
- DUTO DE EXAUSTÃO DE AR CONDICIONADO
- DUTO DE INSUFLAMENTO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO
- DUTO DE EXAUSTÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO
- ELETRODUTO DE AUTOMAÇÃO
- SINAL DE ENTRADA ANALÓGICO
- SINAL DE ENTRADA DISCRETO
- SINAL DE SAÍDA ANALÓGICO
- SINAL DE SAÍDA DISCRETO

NOTAS

1 – PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, O DESENHO DEVERÁ SER PLOTADO UTILIZANDO ESPESSURAS DE LINHAS CONFORME PADRÃO FIOCRUZ, COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES DE CORES:

COR NO DESENHO	COR NA PLOTAGEM
010	010
050	050
100	100
140	140
200	200
DEMAIS CORES	007

2 – PARA MAIORES INFORMAÇÕES VER FOLHA DE DADOS DOS EQUIPAMENTOS FD-1-AC-0001.DOC

DESENHADO POR: CONSCIENT	NOTAS VER ARQUIVO:	EMISSÃO FINAL:	00/00/00				
	DWG:	FOLHA:	1	DE	1	EXECUTIVO	
	REVISÃO CLIENTE:	DATA:	00/00/00	X	APROVADO		REPROVADO

REV	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO
B	15/11/09	REVISÃO GERAL DE ACORDO COM O CLIENTE	JCM
A	11/09/09	EMISSÃO INICIAL	JCM
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

ATP Engenharia
ATPEng Engenharia e Empreendimentos S/A

Fundação Oswaldo Cruz
Fundação Oswaldo Cruz

REF. DO PREDIO: 216 — NOME DO PREDIO: COTS-EDIFICAÇÃO PRINCIPAL

NOME DO PROJETO / TIPO DO DO PROJETO: VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO — NOME DO PROJETO: EXECUTIVO

PREDIO / SETOR: CONSTRUÇÃO SETORES A, B e C

TÍTULO DO DESENHO: FLUXOGRAMAS – TERREO

ESCALA: S/ESC

DATA	DESENHISTA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	VISTO
00/00/2009	ALEXANDRE	JOSÉ ANTONIO BARBOSA	

CÓDIGO DO ARQUIVO: 216-AC-1001-00 — ARQUIVO: V2.1-BAIXA.DWG — FOLHA: N/A