


 <p>Engenharia e Empreendimentos S.A</p>	DESCRITIVO DE FUNCIONAMENTO	 <p>INFORMÁTICA & AUTOMAÇÃO</p>				
HVAC - AUTOMAÇÃO		DOC Nº: OE1246_DOC_006_V218A01B_0204_0b				
		<table border="1"> <tr> <td>DATA:</td><td>REV:</td><td>PÁG:</td></tr> <tr> <td>20/08/10</td><td>0</td><td>1/7</td></tr> </table>	DATA:	REV:	PÁG:	20/08/10
DATA:	REV:	PÁG:				
20/08/10	0	1/7				



DESCRITIVO DE FUNCIONAMENTO PARA CONTROLE DE HVAC

00	PARA APROVAÇÃO	F.R.L	RSM	HMP	20/08/10
REV.	DESCRIÇÃO	EXEC.	VERIF.	APROV.	DATA

	<p align="center">DESCRIPTIVO DE FUNCIONAMENTO</p>							
<p align="center">HVAC - AUTOMAÇÃO</p>		<table border="1"> <tr> <td colspan="3" data-bbox="1125 369 1252 436"> DOC Nº: OE1246_DOC_006_V218A01B_0204_0b </td></tr> <tr> <td data-bbox="1125 436 1252 495"> DATA: 20/08/10 </td><td data-bbox="1252 436 1385 495"> REV: 0 </td><td data-bbox="1385 436 1511 495"> PÁG: 2/7 </td></tr> </table>	DOC Nº: OE1246_DOC_006_V218A01B_0204_0b			DATA: 20/08/10	REV: 0	PÁG: 2/7
DOC Nº: OE1246_DOC_006_V218A01B_0204_0b								
DATA: 20/08/10	REV: 0	PÁG: 2/7						

ÍNDICE

1	OBJETIVO.....	3
2	LOCAL DAS INSTALAÇÕES.....	3
3	REFERÊNCIAS	3
4	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	3
5	DESCRIPTIVO FUNCIONAL	3
5.1	Sub-Sistemas UTA-T2-01, UTA-T2-02, UTA-T2-03.	3
5.1.1	Composição básica dos Sub-Sistemas:.....	4
5.1.2	Funcionamento:.....	4
5.1.3	Seqüência de partida:.....	5
5.1.4	Falha do sistema de exaustão em operação – seqüência de comandos:.....	5
5.1.5	Falha do sistema de insuflamento em operação – seqüência de comandos:	5
5.1.6	Parada normal de operação – seqüência de comandos:	6
5.1.7	Parada emergencial de operação – seqüência de comandos:	6
5.2	Descrição Complementar da Automação	7

 <p>Engenharia e Empreendimentos S.A</p>	<p align="center">DESCRIPTIVO DE FUNCIONAMENTO</p>	 <p>INFORMÁTICA & AUTOMAÇÃO</p>						
<p align="center">HVAC - AUTOMAÇÃO</p>		<table border="1"> <tr> <td colspan="3" data-bbox="1125 369 1252 436"> DOC Nº: OE1246_DOC_006_V218A01B_0204_0b </td></tr> <tr> <td data-bbox="1125 436 1252 501"> DATA: 20/08/10 </td><td data-bbox="1252 436 1385 501"> REV: 0 </td><td data-bbox="1385 436 1513 501"> PÁG: 3/7 </td></tr> </table>	DOC Nº: OE1246_DOC_006_V218A01B_0204_0b			DATA: 20/08/10	REV: 0	PÁG: 3/7
DOC Nº: OE1246_DOC_006_V218A01B_0204_0b								
DATA: 20/08/10	REV: 0	PÁG: 3/7						

1 OBJETIVO

Este documento tem como objetivo definir os aspectos operacionais a serem considerados no projeto e na operação do **controle automático de HVAC** para as áreas relacionadas a seguir:

- Sub-Sistemas UTA-T2-01, UTA-T2-02, UTA-T2-03;

2 LOCAL DAS INSTALAÇÕES

Fundação Oswaldo Cruz.
Rio de Janeiro – RJ.

3 REFERÊNCIAS



Este documento foi elaborado baseado em reuniões ocorridas na Unidade da Atepeng no Rio de Janeiro e por interpretação dos fluxogramas.

4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Caderno de Encargos – Volume 2.
- Fluxogramas de Ar e Automação subsistemas: V218A01B.

5 DESCRITIVO FUNCIONAL

5.1 Sub-Sistemas UTA-T2-01, UTA-T2-02, UTA-T2-03.

 <p>Engenharia e Empreendimentos S.A</p>	<p align="center">DESCRIPTIVO DE FUNCIONAMENTO</p>	 <p>INFORMÁTICA & AUTOMAÇÃO</p>						
<p align="center">HVAC - AUTOMAÇÃO</p>		<table border="1"> <tr> <td colspan="3">DOC Nº: OE1246_DOC_006_V218A01B_0204_0b</td></tr> <tr> <td>DATA: 20/08/10</td><td>REV: 0</td><td>PÁG: 4/7</td></tr> </table>	DOC Nº: OE1246_DOC_006_V218A01B_0204_0b			DATA: 20/08/10	REV: 0	PÁG: 4/7
DOC Nº: OE1246_DOC_006_V218A01B_0204_0b								
DATA: 20/08/10	REV: 0	PÁG: 4/7						

5.1.1 Composição básica dos Sub-Sistemas:

Sistema de ar condicionado, composto dos seguintes equipamentos:

- Condicionadores de ar UTA-T2-01, UTA-T2-02, UTA-T2-03;
- Exaustores EX;
- Transmissores de vazão de ar FTs;
- Conjunto de componentes de controle e automação.

5.1.2 Funcionamento:

Descrição do funcionamento:

Para cada subsistema, as ações descritas abaixo, serão controladas por um CLP.



5.1.2.1 Os condicionadores de ar UTAS, compostos de serpentina de água gelada, pré-filtros e unidade de ventilação, terão funcionamento contínuo 24h/dia ou conforme definição do cliente.

5.1.2.2 Os status de funcionamento dos condicionadores de ar terão indicação visual na sala de Monitoramento.

5.1.2.3 As unidades de ventilação dos condicionadores de ar serão controladas por inversores de frequência comandados pelo sinal de um medidor de pressão no duto de insuflamento, após os filtros de ar, de forma a manter constante essa variável. Para a UTA-T2-02 não haverá controle de pressão.

5.1.2.4 Cada conjunto de condicionador de ar e respectivo filtro de ar associado não terão monitoramento de pressão diferencial, ou seja, não terão indicações em sistema supervisório.

5.1.2.5 A temperatura de insuflamento será controlada pela variação da vazão de água gelada na serpentina de resfriamento, através de válvula de duas vias de ação proporcional, comandada por um sensor de temperatura localizado no duto de insuflamento. Essa temperatura terá um set point configurável.

 <p>Engenharia e Empreendimentos S.A</p>	DESCRIPTIVO DE FUNCIONAMENTO	 <p>INFORMÁTICA & AUTOMAÇÃO</p>	
HVAC - AUTOMAÇÃO		DOC Nº: OE1246_DOC_006_V218A01B_0204_0b	
		<table border="1"> <tr> <td>DATA: 20/08/10</td><td>REV: 0</td><td>PÁG: 5/7</td></tr> </table>	DATA: 20/08/10
DATA: 20/08/10	REV: 0	PÁG: 5/7	

5.1.2.6 A temperatura ambiente das salas, quando for previsto transmissor de temperatura e vazão individual, será controlada através do damper variador de fluxo de ar de modo a garantir fluxos mínimos configuráveis para cada sala.

5.1.2.7 Os exaustores, quando previstos, terão funcionamentos condicionados aos insufladores (UTAs).

5.1.2.8 Os status de funcionamento dos exaustores terão indicação visual na sala de monitoramento.

5.1.2.9 Os exaustores serão controlados por comando de partida direta.

5.1.2.10 As válvulas de controle de temperatura/vazão das salas serão controladas mediante referência de set points de temperatura configuráveis em supervisório e medição dos FT's instalados nos dutos, quando existirem, para garantir vazão dentro dos limites configuráveis.

5.1.3 Seqüência de partida:

Inicia-se com a partida em rampa do conjunto de insuflamento até que se atinja o valor de set-point de pressão dessa linha para na seqüência partir o exaustor.

5.1.4 Falha do sistema de exaustão em operação – seqüência de comandos:



Indicação de status de falha em sistema supervisório.

5.1.5 Falha do sistema de insuflamento em operação – seqüência de comandos:

Caracteriza-se como falha exclusiva do sistema de insuflamento em operação por, e somente por:

- Falha de acionamento da UTA (inversor/motor do insuflador).
- Falha de pressão na linha de insuflamento.

- Indicação de status de falha em sistema supervisório.
- Para o funcionamento da UTA em falha.

 <p>Engenharia e Empreendimentos S.A</p>	DESCRIPTIVO DE FUNCIONAMENTO	 <p>INFORMÁTICA & AUTOMAÇÃO</p>				
HVAC - AUTOMAÇÃO		DOC Nº: OE1246_DOC_006_V218A01B_0204_0b				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DATA:</td> <td style="width: 33%;">REV:</td> <td style="width: 33%;">PÁG:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20/08/10</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">6/7</td> </tr> </table>	DATA:	REV:	PÁG:	20/08/10
DATA:	REV:	PÁG:				
20/08/10	0	6/7				

5.1.6 Parada normal de operação – seqüência de comandos:

Entende-se por parada normal como intervenção voluntária do operador e que não se fará necessário temporariamente ou permanentemente o controle de pressão da área laboratorial controlada.

Seqüência de comandos:



1. Desligam-se os motores dos exaustores e dos insufladores em atividade;

5.1.7 Parada emergencial de operação – seqüência de comandos:

Ocorrência de comando voluntário de botão de emergência em supervisão e campo quando aplicável:

Seqüência de comandos:

1. Desligamento imediato dos exaustores e insufladores;

 <p>Engenharia e Empreendimentos S.A</p>	DESCRIPTIVO DE FUNCIONAMENTO	 <p>INFORMÁTICA & AUTOMAÇÃO</p>						
HVAC - AUTOMAÇÃO	<div> DOC Nº: OE1246_DOC_006_V218A01B_0204_0b </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DATA:</td><td style="width: 33%;">REV:</td><td style="width: 33%;">PÁG:</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">20/08/10</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">7/7</td></tr> </table>		DATA:	REV:	PÁG:	20/08/10	0	7/7
DATA:	REV:	PÁG:						
20/08/10	0	7/7						

5.2 Descrição Complementar da Automação

A visualização das condições operacionais será feita no monitor deste microcomputador por meio de diversas telas que ilustrarão o status operacional de cada equipamento bem como as leituras de temperatura, umidade e pressão dos ambientes.

A programação a ser desenvolvida poderá contemplar as funções descritas nesse documento.

Os seguintes pontos poderão ser monitorados na tela:

- *Status operacional dos equipamentos.
- *Temperaturas de água gelada.
- *Temperaturas nos dutos de insuflamento, dutos de retorno e nos ambientes quando aplicável.
- *Saturação dos estágios de filtros (normal/limite/obstruído).
- *Pressão de cada sala que possuir transmissor.
- *Pressão da rede de ar comprimido.

Registro em HD, passível de ser impresso, dos seguintes eventos, com data e horário:

- *Partida dos equipamentos.
- *Parada dos equipamentos.
- *Filtros obstruídos.
- *Falhas dos equipamentos.
- *Temperaturas de água gelada anormais.