

LISTA DE ENTRADAS / SAÍDAS

REV.

1

CLIENTE: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

SISTEMA: CDTs - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE

Nº DOC.: INFOENG OE1246_D07_021_001_A1

PÁG.

Rack	Slot	Endereço	Tag	DESCRIÇÃO	DOC	Observações:	Tipo
			TCV_21_07_01	Válv contr temperatura linha insuflamento	V218A12C	4-20mA	SA
			TCV_21_08_01	Válv contr temperatura linha insuflamento	V218A12C	4-20mA	SA
			TCV_21_09_01	Válv contr temperatura linha insuflamento	V218A12C	4-20mA	SA
			PDT_21_07_01	Pressão diferencial linhas insufl e retorno	V218A12C	4-20mA	EA
			TIT_21_07_01	Temperatura linha retorno das salas	V218A12C	4-20mA	EA
			TIT_21_08_01	Temperatura na linha insuflamento	V218A12C	4-20mA	EA
			TIT_21_08_02	Temperatura na sala Circulação Flexíveis	V218A12C	4-20mA	EA
			TIT_21_09_01	Temperatura linha insuflamento	V218A12C	4-20mA	EA
			TIT_21_09_02	Temperatura sala Circulação Flexíveis	V218A12C	4-20mA	EA
			TV_21_07_01	Posição da válvula de agua gelada	V218A12C	4-20mA	EA
			TV_21_08_01	Posição da válvula de agua gelada	V218A12C	4-20mA	EA
			TV_21_09_01	Posição da válvula de agua gelada	V218A12C	4-20mA	EA
			YC-I-21-01_d	Desliga iluminação circuito I-21-01		Contato seco	SD
			YC-I-21-01_de	Desliga iluminação circuito I-21-01e		Contato seco	SD
			YC-I-21-01_l	Liga iluminação circuito I-21-01		Contato seco	SD
			YC-I-21-01_le	Liga iluminação circuito I-21-01e		Contato seco	SD
			YC-I-21-02_d	Desliga iluminação circuito I-21-02		Contato seco	SD
			YC-I-21-02_de	Desliga iluminação circuito I-21-02e		Contato seco	SD
			YC-I-21-02_l	Liga iluminação circuito I-21-02		Contato seco	SD
			YC-I-21-02_le	Liga iluminação circuito I-21-02e		Contato seco	SD
			YC-I-21-03_d	Desliga iluminação circuito I-21-03		Contato seco	SD
			YC-I-21-03_de	Desliga iluminação circuito I-21-03e		Contato seco	SD
			YC-I-21-03_l	Liga iluminação circuito I-21-03		Contato seco	SD
			YC-I-21-03_le	Liga iluminação circuito I-21-03e		Contato seco	SD
			YC-I-21-04_d	Desliga iluminação circuito I-21-04		Contato seco	SD
			YC-I-21-04_de	Desliga iluminação circuito I-21-04e		Contato seco	SD
			YC-I-21-04_l	Liga iluminação circuito I-21-04		Contato seco	SD
			YC-I-21-04_le	Liga iluminação circuito I-21-04e		Contato seco	SD
			YC-I-21-05_d	Desliga iluminação circuito I-21-05		Contato seco	SD
			YC-I-21-05_de	Desliga iluminação circuito I-21-05e		Contato seco	SD
			YC-I-21-05_l	Liga iluminação circuito I-21-05		Contato seco	SD
			YC-I-21-05_le	Liga iluminação circuito I-21-05e		Contato seco	SD
			YC-I-21-06_d	Desliga iluminação circuito I-21-06		Contato seco	SD
			YC-I-21-06_de	Desliga iluminação circuito I-21-06e		Contato seco	SD
			YC-I-21-06_l	Liga iluminação circuito I-21-06		Contato seco	SD
			YC-I-21-06_le	Liga iluminação circuito I-21-06e		Contato seco	SD

LISTA DE ENTRADAS / SAÍDAS

REV.

1

CLIENTE: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

SISTEMA: CDTs - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE

Nº DOC.: INFOENG OE1246_D07_021_001_A1

PÁG.

Rack	Slot	Endereço	Tag	DESCRIÇÃO	DOC	Observações:	Tipo
			YC-I-21-07_d	Desliga iluminação circuito I-21-07		Contato seco	SD
			YC-I-21-07_de	Desliga iluminação circuito I-21-07e		Contato seco	SD
			YC-I-21-07_l	Liga iluminação circuito I-21-07		Contato seco	SD
			YC-I-21-07_le	Liga iluminação circuito I-21-07e		Contato seco	SD
			YC-I-21-08_d	Desliga iluminação circuito I-21-08		Contato seco	SD
			YC-I-21-08_de	Desliga iluminação circuito I-21-08e		Contato seco	SD
			YC-I-21-08_l	Liga iluminação circuito I-21-08		Contato seco	SD
			YC-I-21-08_le	Liga iluminação circuito I-21-08e		Contato seco	SD
			YC-I-21-09_d	Desliga iluminação circuito I-21-09		Contato seco	SD
			YC-I-21-09_de	Desliga iluminação circuito I-21-09e		Contato seco	SD
			YC-I-21-09_l	Liga iluminação circuito I-21-09		Contato seco	SD
			YC-I-21-09_le	Liga iluminação circuito I-21-09e		Contato seco	SD
			YC-I-21-10_d	Desliga iluminação circuito I-21-10		Contato seco	SD
			YC-I-21-10_de	Desliga iluminação circuito I-21-10e		Contato seco	SD
			YC-I-21-10_l	Liga iluminação circuito I-21-10		Contato seco	SD
			YC-I-21-10_le	Liga iluminação circuito I-21-10e		Contato seco	SD
			YC-I-21-11_d	Desliga iluminação circuito I-21-11		Contato seco	SD
			YC-I-21-11_de	Desliga iluminação circuito I-21-11e		Contato seco	SD
			YC-I-21-11_l	Liga iluminação circuito I-21-11		Contato seco	SD
			YC-I-21-11_le	Liga iluminação circuito I-21-11e		Contato seco	SD
			YC-I-21-12_d	Desliga iluminação circuito I-21-12		Contato seco	SD
			YC-I-21-12_de	Desliga iluminação circuito I-21-12e		Contato seco	SD
			YC-I-21-12_l	Liga iluminação circuito I-21-12		Contato seco	SD
			YC-I-21-12_le	Liga iluminação circuito I-21-12e		Contato seco	SD
			YC-I-21-13_d	Desliga iluminação circuito I-21-13		Contato seco	SD
			YC-I-21-13_de	Desliga iluminação circuito I-21-13e		Contato seco	SD
			YC-I-21-13_l	Liga iluminação circuito I-21-13		Contato seco	SD
			YC-I-21-13_le	Liga iluminação circuito I-21-13e		Contato seco	SD
			YC-I-21-14_d	Desliga iluminação circuito I-21-14		Contato seco	SD
			YC-I-21-14_de	Desliga iluminação circuito I-21-14e		Contato seco	SD
			YC-I-21-14_l	Liga iluminação circuito I-21-14		Contato seco	SD
			YC-I-21-14_le	Liga iluminação circuito I-21-14e		Contato seco	SD
			YC-I-21-15_d	Desliga iluminação circuito I-21-15		Contato seco	SD
			YC-I-21-15_de	Desliga iluminação circuito I-21-15e		Contato seco	SD
			YC-I-21-15_l	Liga iluminação circuito I-21-15		Contato seco	SD
			YC-I-21-15_le	Liga iluminação circuito I-21-15e		Contato seco	SD

LISTA DE ENTRADAS / SAÍDAS

REV.

1


CLIENTE: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

SISTEMA: CDTs - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE

Nº DOC.: INFOENG OE1246_D07_021_001_A1

PÁG.

Rack	Slot	Endereço	Tag	DESCRIÇÃO	DOC	Observações:	Tipo
			YC-I-21-16_d	Desliga iluminação circuito I-21-16		Contato seco	SD
			YC-I-21-16_de	Desliga iluminação circuito I-21-16e		Contato seco	SD
			YC-I-21-16_l	Liga iluminação circuito I-21-16		Contato seco	SD
			YC-I-21-16_le	Liga iluminação circuito I-21-16e		Contato seco	SD
			YC-I-21-17_d	Desliga iluminação circuito I-21-17		Contato seco	SD
			YC-I-21-17_de	Desliga iluminação circuito I-21-17e		Contato seco	SD
			YC-I-21-17_l	Liga iluminação circuito I-21-17		Contato seco	SD
			YC-I-21-17_le	Liga iluminação circuito I-21-17e		Contato seco	SD
			YC-I-21-18_d	Desliga iluminação circuito I-21-18		Contato seco	SD
			YC-I-21-18_de	Desliga iluminação circuito I-21-18e		Contato seco	SD
			YC-I-21-18_l	Liga iluminação circuito I-21-18		Contato seco	SD
			YC-I-21-18_le	Liga iluminação circuito I-21-18e		Contato seco	SD
			YC-I-21-19_d	Desliga iluminação circuito I-21-19		Contato seco	SD
			YC-I-21-19_de	Desliga iluminação circuito I-21-19e		Contato seco	SD
			YC-I-21-19_l	Liga iluminação circuito I-21-19		Contato seco	SD
			YC-I-21-19_le	Liga iluminação circuito I-21-19e		Contato seco	SD
			YC-I-21-20_d	Desliga iluminação circuito I-21-20		Contato seco	SD
			YC-I-21-20_de	Desliga iluminação circuito I-21-20e		Contato seco	SD
			YC-I-21-20_l	Liga iluminação circuito I-21-20		Contato seco	SD
			YC-I-21-20_le	Liga iluminação circuito I-21-20e		Contato seco	SD
			YC-I-21-21_d	Desliga iluminação circuito I-21-21		Contato seco	SD
			YC-I-21-21_de	Desliga iluminação circuito I-21-21e		Contato seco	SD
			YC-I-21-21_l	Liga iluminação circuito I-21-21		Contato seco	SD
			YC-I-21-21_le	Liga iluminação circuito I-21-21e		Contato seco	SD
			YC-I-21-22_d	Desliga iluminação circuito I-21-22		Contato seco	SD
			YC-I-21-22_de	Desliga iluminação circuito I-21-22e		Contato seco	SD
			YC-I-21-22_l	Liga iluminação circuito I-21-22		Contato seco	SD
			YC-I-21-22_le	Liga iluminação circuito I-21-22e		Contato seco	SD
			YC-I-21-23_d	Desliga iluminação circuito I-21-23		Contato seco	SD
			YC-I-21-23_de	Desliga iluminação circuito I-21-23e		Contato seco	SD
			YC-I-21-23_l	Liga iluminação circuito I-21-23		Contato seco	SD
			YC-I-21-23_le	Liga iluminação circuito I-21-23e		Contato seco	SD
			YC-I-21-24_d	Desliga iluminação circuito I-21-24		Contato seco	SD
			YC-I-21-24_de	Desliga iluminação circuito I-21-24e		Contato seco	SD
			YC-I-21-24_l	Liga iluminação circuito I-21-24		Contato seco	SD
			YC-I-21-24_le	Liga iluminação circuito I-21-24e		Contato seco	SD

			LISTA DE ENTRADAS / SAÍDAS				REV.
							1
			CLIENTE:	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ			
Elaborado:	NOME	DATA	SISTEMA:	CDTS - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE			
Verificado:	J.H.B.	03/12/10	Nº DOC.:	INFOENG	OE1246_D07_021_001_A1	PÁG.	
Aprovado:			CLIENTE:				
Rack	Slot	Endereço	Tag	DESCRIÇÃO	DOC	Observações:	Tipo
			YC-I-21-25_d	Desliga iluminação circuito I-21-25		Contato seco	SD
			YC-I-21-25_de	Desliga iluminação circuito I-21-25e		Contato seco	SD
			YC-I-21-25_l	Liga iluminação circuito I-21-25		Contato seco	SD
			YC-I-21-25_le	Liga iluminação circuito I-21-25e		Contato seco	SD
			YC-I-21-26_d	Desliga iluminação circuito I-21-26		Contato seco	SD
			YC-I-21-26_de	Desliga iluminação circuito I-21-26e		Contato seco	SD
			YC-I-21-26_l	Liga iluminação circuito I-21-26		Contato seco	SD
			YC-I-21-26_le	Liga iluminação circuito I-21-26e		Contato seco	SD
			YC-I-21-27_d	Desliga iluminação circuito I-21-27		Contato seco	SD
			YC-I-21-27_de	Desliga iluminação circuito I-21-27e		Contato seco	SD
			YC-I-21-27_l	Liga iluminação circuito I-21-27		Contato seco	SD
			YC-I-21-27_le	Liga iluminação circuito I-21-27e		Contato seco	SD
			YC-I-21-28_d	Desliga iluminação circuito I-21-28		Contato seco	SD
			YC-I-21-28_de	Desliga iluminação circuito I-21-28e		Contato seco	SD
			YC-I-21-28_l	Liga iluminação circuito I-21-28		Contato seco	SD
			YC-I-21-28_le	Liga iluminação circuito I-21-28e		Contato seco	SD
			YC-I-21-29_d	Desliga iluminação circuito I-21-29		Contato seco	SD
			YC-I-21-29_l	Liga iluminação circuito I-21-29		Contato seco	SD
			YC-I-21-30_d	Desliga iluminação circuito I-21-30		Contato seco	SD
			YC-I-21-30_l	Liga iluminação circuito I-21-30		Contato seco	SD
			YC-I-21-31_d	Desliga iluminação circuito I-21-31		Contato seco	SD
			YC-I-21-31_l	Liga iluminação circuito I-21-31		Contato seco	SD

Descrição	TIPO	Total	Orçado	Adicional	Confirmado
Entradas Digitais	ED	0			
Saídas Digitais	SD	118			
Entradas Analógicas	EA	9			
Saídas Analógicas	SA	3			