

01 PLANTA BAIXA DA ILUMINAÇÃO PASSARELA - PARTE B

ESCALA: 1/75



02 PLANTA BAIXA DA ILUMINAÇÃO EXTERNA - PARTE B

ESCALA: 1/75

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

LEGENDA

- LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO BALIZADOR DE 15/20W, LÂMPADAS 1xTC-TSE. DIM. 90x228x85
- LUMINÁRIA HERMÉTICA SOBREPOR C/ GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, P/ 02 LÂMP. FLUORESCENTE TUBULAR TRIFOSFORO T8 32W/840 E REATOR ELETRÔNICO DUPLO AFP 2X32W.
- POSTE TELECÔNICO RETO PRT GALVANIZADO A FOGO, LÂMPADA CONE LED BDS470
- ARANDELA TIPO TARTARUGA PAR LÂMPADA COMPACTA BULBP LED CLASSIC 8W, 806lm 3000K
- POSTE DE AÇO COM PAINEL SOLAR E SUPORTE ARTICULADO
- S_{1}^{XX} INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO INSTALADA EM CAIXA 4"x2"x2" DE EMBUTIR
- CONDULETE EM ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO "TB" "C" "LB"
- INDICAÇÃO DE DESCIDA E SUBIDA
- ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, BARRAS DE 3 METROS.
- DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL TIPO PEAD, ENTERRADO.
- PERFILADO 38x38 GALVANIZADO A FOGO
- CAIXA DE PASSAGEM EM POLIPROPILENO, DIM: 440x350x410mm
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, DIM: 150x150x150mm

abcd

a = RETORNO b = FASE c = NEUTRO d = TERRA

CADERNO DE DETALHE – PR-30091-SA-DE-11

NÚMERO DA FOLHA

DT-XX

NOTAS

1 – MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
2 – NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA
3 – VERIFICAR MEDIDAS E NÍVEIS NA OBRA, AS COTAS SÃO ORIENTATIVAS E DEVERÃO SER CONFIRMADAS "IN LOCO";
4 – AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO SER DE 300x300x300mm.
5 – ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO DE Ø 1".

PLANTA CHAVE / KEY PLAN



0	EMISSÃO INICIAL	EP	MM	24/08/2018

LYDIA MARIA MURAD, PMP
(21 99111-8861)
MURAL arquitetura RIO

MVA Engenharia

Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

NOME DO PRÉDIO / ÁREA
ICTB
INSTITUTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS

OBJETIVO: REFORMA/ANEXOIII
CAMPUS: MANGUINHOS
SETOR: ICTB

Nº PRÉDIO: 041	Nº DA META: 2018.027	O.E. / O.R.: 2018.02.08.02	Nº FINANCIAL: E041A129A
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO: ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO_EXTERNA			FASE: EXECUTIVO

TÍTULO DA PRANCHA: PLANTA BAIXA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - PARTE A

DATA: 27/08/2018
ESCALA: 1/75
ART/RRT: -

COORDENADOR DA META: TATIANA BASTOS	RESPONSÁVEL TÉCNICO: MÁRCIO MOELLER	CREA/CAU DO RT: 601575460

EQUIPE: EDUARDO GOMEZ

ELE-129