



PLANTA BAIXA – 1º PAVIMENTO
ESCALA 1/100



- LEGENDA:
- DETECTOR DE FUMAÇA POR IONIZAÇÃO
ÁREA DE COBERTURA 60m²
 - ELETRODUTO PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO 3/4"
 - TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO Ø2 1/2"
 - DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO
ÁREA DE COBERTURA 36m²
 - CAIXA DE INCÊNDIO
 - ACIONADOR (BOTOEIRA) MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
 - SIRENE (ALARME)
 - EXTINTOR CO
 - EXTINTOR DE₂ ÁGUA
- NOTA :
ELETRODUTO EM PVC COM CABO "SHILADO"(1 LAÇO POR PAVIMENTO).

FIOCRUZ RIO DE JANEIRO – RJ		 IBEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
CESTEH—CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR					
A	AS BUILT	LICÉRIO	J. VALIENTE	IBEG	05/04/2006
EMIS.	DESCRIÇÃO	DES.	RESP.	FIRMA	DATA
 Ministério da Saúde		DIRAC / Coordenação de Engenharia			
Fundações Oswaldo Cruz					
NÚMERO DO PREDIO / NOME DO PREDIO		246 / SEDE DO CESTE			
TIPO DE PROJETO / SUB-TIPO DE PROJETO		INCÊNDIO / DETENÇÃO			
		FASE DO PROJETO			
		AS BUILT			
OBJETIVO / SETOR		CONSTRUÇÃO CAMPUS			
TÍTULO DO DESENHO		PLANTA BAIXA—1º PAVIMENTO			
ESCALA 1:100					
DATA	DESENHISTA	RESPONSÁVEL TÉCNICO		VISTO	
05/04/2006	LICÉRIO	J. VALIENTE			

CE/06 NÚMERO
2006-06-01-02

NOME DO ARQUIVO MAGNETICO
2006-06-01-02