



PLANTA BAIXA – 2º PAVIMENTO  
ESCALA 1/100

1.00 0.00 2.00 5.00

- LEGENDA:
- DETECTOR DE FUMAÇA POR IONIZAÇÃO  
ÁREA DE COBERTURA 60m<sup>2</sup>
  - ELETRODUTO PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO 3/4"
  - TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO Ø2 1/2"
  - DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO  
ÁREA DE COBERTURA 36m<sup>2</sup>
  - CAIXA DE INCÊNDIO
  - ACIONADOR (BOTOEIRA) MANUAL  
DO SISTEMA DE ALARME
  - SIRENE (ALARME)
  - EXTINTOR CO
  - EXTINTOR DE<sub>2</sub> ÁGUA
- NOTA :  
ELETRODUTO EM PVC COM CABO "SHILADO"(1 LAÇO  
POR PAVIMENTO).

FIOCRUZ RIO DE JANEIRO - RJ				IBEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Rua Marialva, 99 Rio de Janeiro RJ TEL (21)2564 7188 TELEX 33519 FAX (21)2290 8497	
CESTEH—CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR					
A	AS BUILT	LICÉRIO	J. VALIENTE	IBEG	05/04/2006
EMIS.	DESCRIÇÃO	DES.	RESP.	FIRMA	DATA
 Ministério da Saúde DIRAC / Coordenação de Engenharia <b>Fundação Oswaldo Cruz</b>				O.E./O.A. NÚMERO 2006-06-01-02 NOME DO ARQUIVO MAGNETICO	
NÚMERO DO PREDIO 246		NOME DO PREDIO SEDE DO CESTEH			
TIPO DE PROJETO / INCÊNDIO		SUB-TIPO DE PROJETO DETECÇÃO		FASE DO PROJETO AS BUILT	
		OBJETIVO / SETOR CONSTRUÇÃO		CAMPUS	
		TÍTULO DO DESENHO PLANTA BAIXA—2º PAVIMENTO			
ESCALA 1:100	DATA 05/04/2006	DESENHISTA LICÉRIO	RESPONSÁVEL TÉCNICO J. VALIENTE	VISTO	

NOME DO ARQUIVO MAGNETICO  
2006-06-01-02