


1 PLANTA EDIFICAÇÕES EXTERNAS
ESCALA 1/50

LEGENDAS


- LUMINÁRIA DE SOBREPOR 220V/1x32W.
- CONDULETE Á PROVA DE VAPORES E EXPLOÇÃO.
- TOMADA 2P+T 127V MEIA ALTURA.
- INTERRUPTOR SIMPLES EM CONDULETE.
- ELETRODUTO APARENTE PELO TETO OU JUNTO À ALVENARIA.
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

NOTAS

- 1 - ELETRODUTOS COM BITOLAS NÃO INDICADAS Ø3/4".
- 2 - PARA BITOLAS DOS CABOS, VER QUADRO DE CARGAS.
- 3 - DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO EM TODAS AS DESCIDAS.
- 4 - TUBO DE PVC H=2,50m PARA PROTEÇÃO EM TODAS AS DESCIDAS DO ATERRAMENTO.
- 5 - CONDUTORES TERRA INDIVIDUALIZADOS POR CIRCUITOS.



IBEG ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA
RUA MARIALVA, 99 -
HIGIENÓPOLIS - RIO DE
JANEIRO
TEL: 21 - 3526-5500
TEL: 21 - 2290-8497

A CADASTRO		M V MARTINELLI	ISMAEL S. ASSIS	08/08/2017
EMIS.	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	RESP. TÉCNICO	DATA
 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Diretoria de Administração do Campus Departamento de Projetos e Obras		NOME DO PRÉDIO PAVILHÃO HÉLIO E PEGGY PEREIRA (HPP, MICROBIOLOGIA, LABQUIM)		
OBJETIVO CADASTRAMENTO	Nº DA META 2017-016	Nº PRÉDIO 257 O.E. / O.R. 2017-08-08-03	CAMPUS FIOCRUZ Nº PRANCHAS E257Z42A.DWG	SETOR EDIFICAÇÃO
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO ELÉTRICA / BAIXA TENSÃO		FASE AS BUILT		
TÍTULO DA PRANCHA PLANTA BAIXA - EDIFICAÇÕES EXTERNAS TOMADAS / ILUMINAÇÃO			DATA 10/07/2008 ESCALA 1:50	
COORDENADOR DA META ISMAEL SANTIAGO DE ASSIS		RESPONSÁVEL TÉCNICO ANA LÚCIA LIMA SANTOS CHAGAS		
EQUIPE MARCUS VINICIUS MARTINELLI				

ELE-038

ELE-038