



SIMBOLOGIA

- DUTO DE INSUFLAMENTO TIPO TDC EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA , EMBUTIDO NO ENTRE-FORRO, ISOLADO TERMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE VIDRO COM 38mm ESPESSURA.

- DUTO DE RETORNO TIPO TDC EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA , EMBUTIDO NO ENTRE-FORRO, ISOLADO TERMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE VIDRO COM 38mm ESPESSURA.

B	AS BUILT	BERNARDO	FERNANDO	11/01/2017
A	EMISSÃO INICIAL	BRUNO	BRUNO	09/10/2013
EMIS.	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	RESP. TÉCNICO	DATA

CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Estrada de Jacarepaguá 7.655 sala 618, Freguesia - Jacarepaguá

Rio de Janeiro / RJ - CEP 22753-033

Telefone: (21) 3116-0638

Email: comercial@construtopengenharia.com.br

Responsável Técnico: Engº Maurício da Rocha Coelho / CREA/RJ 1993101089

Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

DIRAC

LABORATÓRIO DE REFRIGERAÇÃO

NOME DO PRÉDIO / ÁREA

ADMINISTRAÇÃO DO IPEC

OBJETIVO	CAMPUS	SETOR		
REFORMA	MANGUINHOS	EDIFICAÇÃO		
Nº PRÉDIO	Nº DA META	O.E. / O.R.	Nº PRANCHA	
030	2013.019	2013.10.10.05	V030Z02A.DWG	
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO			FASE	
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO			AS BUILT	
TÍTULO DA PRANCHA				DATA
IPEC - ADMINISTRAÇÃO				09/10/2013
CORTE - AR CONDICIONADO				ESCALA
				1/50
COORDENADOR DA META		RESPONSÁVEL TÉCNICO		
CRISTINA OLIVEIRA		FERNANDO COELHO		
EQUIPE				
LUIZIA FERNANDES, FERNANDO COELHO, BERNARDO LOOS, CRISTINA OLIVEIRA, BRUNO PERAZZO, TEREZA PINHEIRO, EDSON CORTES, CLAUDIA FERNANDES, SERGIO PINHO, ROGERIO XIMENES, LEANDRO LIMA				

USUÁRIO:

BRERAZZO

ÚLTIMA ALTERAÇÃO:

14.10.2013 11:43

criação do arquivo:

09.12.2016

PLOTADO EM:

22.09.2016

ESCALA DE PLOTAGEM:

1:1

COMENTÁRIOS:

VAC-002

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT