

PLANTA BAIXA DO 2º PAVIMENTO

LISTA DE EQUIPAMENTOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
01	VAV-01 CAIXA DE VOLUME DE AR VARIÁVEL	02
02	DIFUSOR F/ INSUF. ADK-AG 4 VIAS TAM.3 TROX C/ REGISTRO	11
03	DIFUSOR F/ INSUF. ADK-AG 4 VIAS TAM.4 TROX C/ REGISTRO	02
04	DIFUSOR F/ INSUF. ADK-AG 4 VIAS TAM.5 TROX C/ REGISTRO	01
06	FLEXIVEL #8" (ISOLADO TERMICAMENTE)	10m
07	FLEXIVEL #10" (ISOLADO TERMICAMENTE)	4m
08	FLEXIVEL #12" (ISOLADO TERMICAMENTE)	1m
09	DIFUSOR P/ INSUF. 4 VIAS TAM. 2 TROX / SIMILAR C/ REGISTRO	05
10	DIFUSOR TIPO LINEAR MOD.4x5 25" 2 SLOTT 100cm REG. GULCHOTNA	1m
11	COLARINHO #8" E CAIXA PLENUM (ISOLADO TERMICAMENTE)	

DUTO EM CHAPA GALVANIZADO	
CARACTERÍSTICAS DA CAIXA	VAV-02
UNIDADE	CAIXA VAV
TAG	VAV-01
AMBIENTE (TEMP. B. SECO =24°C.)	VARIOS
PAVIMENTO	2º PAVIMENTO
QUANTIDADE	01
VAZÃO DE AR	m3/h 3600
PESO APROXIMADO	kg 130
REF.:	MOD. TV20/400, DA TROX, COMPLETA COM CONTROLADOR, ATUADOR, E SENSORES DE TEMPERATURA


CARACTERÍSTICAS DA CAIXA VAV-01	
UNIDADE	CAIXA VAV
TAG	VAV-01
AMBIENTE (TEMP. B. SECO =24°C.)	VARIOS
PAVIMENTO	2º PAVIMENTO
QUANTIDADE	01
VAZÃO DE AR	m3/h 2735
PESO APROXIMADO	kg 130
REF.:	MOD. TV20/400, DA TROX, COMPLETA COM CONTROLADOR, ATUADOR, E SENSORES DE TEMPERATURA

- LEGENDA
- FLEXÍVEIS e BOCAS NOVAS, A SEREM INSTALADOS (ADITIVO CONTRATUAL)
  - EQUIPAMENTOS E DUTOS NOVOS, A SEREM INSTALADOS (ADITIVO CONTRATUAL)
  - INSTALAÇÕES EXISTENTES MANTIDAS
  - ALVENARIAS EXISTENTES DEMOLIDAS
  - ALVENARIAS EXISTENTES MANTIDAS
  - CR = CONTROLE REMOTO
  - AAG ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA
  - RAG RETORNO DE ÁGUA GELADA
  - U1 SENSOR UMIDADE
  - T1 SENSOR TEMPERATURA


NOTAS:  
DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

REVISÕES		DESENHO	VERIF.	APROV.	DATA
0	EMISSÃO INICIAL	RESSATTI	LIVO	HERBERT	04/03/04
1	EMISSÃO INICIAL ADITIVO	RESSATTI	LIVO	HERBERT	29/06/04
3	AS BUILT	RESSATTI	LIVO	HERBERT	17/09/05

RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	
MARCO AURÉLIO PALÓPOLI CREA 137252/D	

 SERVTEC TRABALHANDO COM ENERGIA	CLIENTE: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	
	BIBLIOTECA DE MANGUINHOS	
	TÍTULO: SISTEMA DE AR CONDICIONADO REDE DE DUTOS PLANTA BAIXA DO 2º PAVIMENTO	
	ESCALA: 1:50	

ASSINATURA: 80780003R3	8.078-10003R3	1
------------------------	---------------	---

Mínistério da Saúde		 Fundo de Saúde	
DIREÇÃO / Coordenação de Engenharia			
Fundação Oswaldo Cruz			
NÚMERO DO PROJETO: 14.4			

TIPO DE PROJETO / SUB-TIPO DE PROJETO		FASE DO PROJETO
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO		AS BUILT
OBJETIVO / SETOR		REFORMA / EDIFICAÇÃO
TÍTULO DO DESENHO		Planta de Dutos - 2º Pavto
DATA: 04/03/2004	DESENHISTA: RESSATTI	RESPONSÁVEL TÉCNICO: VITO

CADERNETA DE CONTROLE DE DESPESAS		CONTROLE DE DESPESAS
CADERNETA DE CONTROLE DE DESPESAS		CONTROLE DE DESPESAS

