

PLANTA BAIXA DO 1º PAVIMENTO

LISTA DE EQUIPAMENTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	
01	DIFUSOR P/ INSUFLEAMENTO 3 VIAS TAM. 5 ADLK-AG TROX C/ REGISTRO	12	
02	DIFUSOR P/ INSUFLEAMENTO 4 VIAS TAM. 5 ADLK-AG TROX C/ REGISTRO	03	
03	DUTO FLEXÍVEL ø 250mm - ISOLADO TERMICAMENTE		
04	DIFUSOR P/ INSUFLEAMENTO 4 VIAS TAM. 4 ADLK-AG TROX C/ REGISTRO	01	

LEGENDA

FLEXÍVEIS e BOCAS NOVAS, A SEREM INSTALADOS (ADITIVO CONTRATUAL)

EQUIPAMENTOS E DUTOS NOVOS, A SEREM INSTALADOS (ADITIVO CONTRATUAL)

INSTALAÇÕES EXISTENTES MANTIDAS

ALVENARIAS DEMOLIDAS

ALVENARIAS MANTIDAS

CR = CONTROLE REMOTO

AAG ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA

RAG RETORNO DE ÁGUA GELADA




SENSOR UMIDADE

SENSOR TEMPERATURA

NOTAS:
DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO OUTRAS INDICAÇÕES
ISOLAMENTO TÉRMICO DOS DUTOS NOVOS, COM MANTA DE Lã DE VIDRO DE 20 kg/m3, COM BARRIEIRA DE VAPORE E ACABAMENTO DE PAPEL ALUMINIZADO TIPO KRAFT(REF. MODELO ISO FLEX- N° 120 DA SANTA MARINA/SIMILAR), ESPESURA 1"

REVISÕES		DESENHO	VERIF.	APROV.	DATA
0	EMISSÃO INICIAL	RESSATTI	LIVIO	HERBERT	04/03/04
1	EMISSÃO INICIAL ADITIVO	RESSATTI	LIVIO	HERBERT	29/06/04
3	AS BUILT	RESSATTI	LIVIO	HERBERT	17/09/05

RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	
MARCO AURÉLIO PALÓPOLI CREA 137252/D	

 SERVTEC TRABALHANDO COM ENERGIA	CLIENTE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		
	BIBLIOTECA DE MANGUINHOS		
	TÍTULO SISTEMA DE AR CONDICIONADO		
	REDE DE DUTOS		
PLANTA BAIXA DO 1º PAVIMENTO			
ESCALA 1:50	Nº DO PROJETO 8.078-1-00041B.3		
ASSINATURA 80780004R3			
	Município de São Paulo		
	Direção / Coordenação de Engenharia		
Fundação Oswaldo Cruz			
NÚMERO DO PRÉDIO NOME DO PRÉDIO			
14 BIBLIOTECA DE MANGUINHOS			
TIPO DE PROJETO / SUB-TIPO DE PROJETO		FASE DO PROJETO	
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO		AS BUILT	
OBJETIVO / SETOR		REFORMA / EDIFICAÇÃO	
TÍTULO DO DESENHO			
Rede de Dutos - 1º Pavto			
DATA 04/03/2004	DESENHISTA RESSATTI	RESPONSÁVEL TÉCNICO VISTO	
		JORGE LUIZ COSTA	

COORDENADOR DIVISÃO DE PROJETO

1:00 0.00 2.00 5.00