








NOTAS CONCREMAT:

1-DIFERENÇA NOS DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO.

PROJETADO	EXECUTADO
66 mm	2 ½ "
79 mm	80 mm

	SUPRIMIDO
	EXECUTADO DIFERENTE DO PROJETADO
	EXECUTADO
	FALTA EXECUTAR

02	EMIÇÃO FINAL - APROVADO		05/04/2012	CB	LO	JM
01	EMIÇÃO FINAL		26/12/2012	CB	LO	JM
00	EMIÇÃO INICIAL		21/11/2012	CB	LO	JM
REV.	DESCRIÇÃO		DATA	ELABORADOR	VERIFICADOR	APROVADOR
EXECUTADO POR :			CLIENTE :			
<div> <b>CONCREMAT</b> engenharia</div>			<div><div>Ministério da Saúde</div><div>FIOCRUZ</div><div>Fundação Oswaldo Cruz</div></div> <div><b>DIRAC</b> infraestrutura em saúde</div>			
			PROJETO :			
			INVENTÁRIO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CDTS - FIOCRUZ			
ELABORADOR: CÉLIO BORGES		DATA: 21/11/2012	CONTEÚDO:			
VERIFICADOR: LUCYANA OLIVEIRA		DATA: 21/11/2012	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL			
APROVADOR: JARBAS MAGALHÃES		DATA: 21/11/2012	PLANTA BAIXA - 1º PAV. LABS / 1º PAV. TÉC			
RESP. TÉC.: ARIOVALDO DOS SANTOS		CREA: 1998104763	DISCIPLINA: INCÊNDIO - COMBATE		ARQ. REF.: B218A11A	
			ARQUIVO CMAT: 758018-20-AT-466-DE-0011			