



1 PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO, ILUM., EXTINTORES E SDAI

1/50

NOTAS GERAIS

- AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANTE PROJETO COMPLETAM O PRESENTE DESENHO:
- 1- TODO O SISTEMA DEVERÁ ANTENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES DO CBMERJ E NORMAS TÉCNICAS;
 - 2- TODA A EXECUÇÃO DO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO DEVERÁ ESTAR SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE UM RESPOSNSÁVEL ESPECIALIZADO E CREDENCIADO NO CBMERJ.
 - 3- O SISTEMA DE SDAI DEVERÁ SER INTEGRADO AO SWITCH.

LEGENDA

SISTEMA DE EXTINTORES	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	DIÓXIDO DE CARBONO 5-BC (CO2) DE 6 KG
	PÓ QUÍMICO SECO 20-BC (PQS) DE 6 KG
	ÁGUA PRESSURIZADA 10 Lts.
	DIÓXIDO DE CARBONO SOBRE RODAS 10-BC (CO2) DE 50 KG
SISTEMA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SINALIZAÇÃO	
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	CENTRAL DE ALARME
	SIRENE AUDIO VISUAL ENDEREÇÁVEL
	DETECTOR ENDEREÇÁVEL
	DETECTOR ENDEREÇÁVEL ENTRE FORRO
	DETECTOR TEMPERATURA
	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL

Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

NOME DO PRÉDIO

RESERVATÓRIOS AUXILIARES

ÁREA

SALA DE CONTROLE

NOME DO ARQUIVO	CAMPUS	Nº PRÉDIO	Nº DA META	OE OR
B906Y01A.PDF	MANGUINHOS	906	2023.049	2023.11.21.03
TIPO DE PROJETO SUBTIPO DE PROJETO	OBJETIVO	FASE	ESCALA	
INCÊNDIO	CONSTRUÇÃO	ANTEPROJETO	INDICADA	

TÍTULO DA PRANCHA

PLANTA BAIXA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

COORDENADOR DA META	RESPONSÁVEL TÉCNICO	Nº REGISTRO
PEDRO PAULO LOPES PINTO	ISMAEL S. DE ASSIS	1999119752

EQUIPE

COSME-PEDRO-RODRIGO-LEANDRO-RAFAEL-NATHÁLIA-JEFFERSON-YURI-MANUCIE-SALIM-ANA

INC-001