

1 PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO, ILUM., EXTINTORES E SDAI
1/50

NOTAS GERAIS

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANTE PROJETO COMPLETAM O PRESENTE DESENHO:
1- TODO O SISTEMA DEVERÁ ANTENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES DO CBMERJ E NORMAS TÉCNICAS;
2- TODA A EXECUÇÃO DO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO DEVERÁ ESTAR SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE UM RESPOSNSÁVEL ESPECIALIZADO E CREDENCIADO NO CBMERJ; E
3- O SISTEMA DE SDAI DEVERÁ SER INTEGRADO AO SWITCH.

LEGENDA

SISTEMA DE EXTINTORES	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	DIÓXIDO DE CARBONO 5-BC (CO2) DE 6 KG
	PÓ QUÍMICO SECO 20-BC (PQS) DE 6 KG
	ÁGUA PRESSURIZADA 10 Lts.
	DIÓXIDO DE CARBONO SOBRE RODAS 10-BC (CO2) DE 50 KG


SISTEMA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO	
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	CENTRAL DE ALARME
	SIRENE AUDIO VISUAL ENDEREÇÁVEL
	DETECTOR ENDEREÇÁVEL
	DETECTOR ENDEREÇÁVEL ENTRE FORRO
	DETECTOR TEMPERATURA
	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL



Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi



Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz

NOME DO PRÉDIO
SALA SATÉLITE

ÁREA
RESERVATÓRIOS AUXILIARES

NOME DO ARQUIVO B907Y01A.PDF	CAMPUS MANGUINHOS	Nº PRÉDIO 907	Nº DA META 2023.049	OE OR 2023.11.21.02
TIPO DE PROJETO SUBTIPO DE PROJETO INCÊNDIO	OBJETIVO CONSTRUÇÃO	FASE ANTEPROJETO	ESCALA INDICADA	
TÍTULO DA PRANCHA PLANTA BAIXA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				
COORDENADOR DA META PEDRO PAULO LOPES PINTO		RESPONSÁVEL TÉCNICO ISMAEL S. DE ASSIS		Nº REGISTRO 1999119752
EQUIPE COSME-PEDRO-RODRIGO-LEANDRO-RAFAEL-NATHÁLIA-JEFFERSON-YURI-MANUCIE-SALIM-ANA				

INC-001