



-APÓS A PASSAGENS DOS DUTOS/REDE FRIGORÍGENA AS FURAÇÕES DEVERÃO TER FECHAMENTO ESTANQUE ATRAVÉS DE ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA OU SIMILAR.
-EXECUTAR NO TODO DA BASE DE CONCRETO PARA OS EQUIPAMENTOS UM CALÇO DE NEOPREME

ARCHITECTUS

R. Cavale de Aguiar, 10 - 01011
São Paulo - SP 05404-000
architectus@gmail.com

VAC-009

NOTA: Hemisfério: S; Coordenadas planas retangulares: do tipo Grade (UTM); Zona ou Fuso: M; Datum Horizontal: SIRGAS 2000