

Contratação de Serviço de Engenharia para Elaboração de
Projeto do Novo Edifício do Segetrans/COGIC da Fiocruz/Rio de Janeiro.

LISTA DE PONTOS (I/O)


AUTOMAÇÃO

JANEIRO / 2025

CONTROLE DE REVISÃO					
REV.	DESCRIÇÃO	ELABORADOR		APROVADO	
00	EMIÇÃO INICIAL	THIAGO ALVES	22/01/2025	OSVALDO HOLANDA	22/01/2025



CONTRATO Nº 08/2020-COGIC
PROCESSO: 25389.1000057/2019-40


RELATÓRIO: S584A25A

LISTA DE I/O																			
PROJETO:	SEGETRANS	PROJETO:	AUTOMAÇÃO	<div><div><div>Ministério da Saúde</div><div>FIOCRUZ</div><div>Fundação Oswaldo Cruz</div></div><div>ARCHITECTUS</div></div>															
NOME DO BLOCO:	SEGETRANS	RESPONSÁVEL:	OSVALDO HOLANDA																
NÚMERO DO BLOCO:	584	CO-RESPONSÁVEL:	FELIPE BARRETO																
SETOR:	-	OBJETIVO:	CONSTRUÇÃO																
ORIGEM	DESTINO	PAVIMENTO	AMBIENTE	DESCRIÇÃO	TAG	RANGE	DI	DO	AI	AO	ETHERNET	RS485 - MODBUS RTU	M-BUS	BACNET	DALI	KNX	BORNE		SNMP
																	X1	X2	
QAU.00.00	TUT-01	TERREO	ARQUIVO MORTO	TRANSMISSOR DE UMIDADE SALA DE ARQUIVOS	TTMT-01.584-001A	0-1										1			
QAU.00.00	TUT-01	TERREO	ARQUIVO MORTO	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA SALA DE ARQUIVOS	TTMT-01.584-001B	0-1										1			
QAU.00.00	TUT-02	TERREO	ARQUIVO MORTO	TRANSMISSOR DE UMIDADE SALA DE ARQUIVOS	TTMT-01.584-002A	0-1										1			
QAU.00.00	TUT-02	TERREO	ARQUIVO MORTO	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA SALA DE ARQUIVOS	TTMT-01.584-002B	0-1										1			
QAU.00.00	TUT-03	TERREO	ARQUIVO MORTO	TRANSMISSOR DE UMIDADE SALA DE ARQUIVOS	TTMT-01.584-003A	0-1										1			
QAU.00.00	TUT-03	TERREO	ARQUIVO MORTO	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA SALA DE ARQUIVOS	TTMT-01.584-003B	0-1										1			
QAU.00.00	TUT-04	TERREO	ARQUIVO MORTO	TRANSMISSOR DE UMIDADE SALA DE ARQUIVOS	TTMT-01.584-004A	0-1										1			
QAU.00.00	TUT-04	TERREO	ARQUIVO MORTO	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA SALA DE ARQUIVOS	TTMT-01.584-004B	0-1										1			

LISTA DE I/O

PROJETO:	SEGETRANS	PROJETO:	AUTOMAÇÃO
NOME DO BLOCO:	SEGETRANS	RESPONSÁVEL:	OSVALDO HOLANDA
NÚMERO DO BLOCO:	584	CO-RESPONSÁVEL:	FELIPE BARRETO
SETOR:	-	OBJETIVO:	CONSTRUÇÃO


Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz



[illegible]

[illegible]

PROJETO:	SEGETRANS	PROJETO:	AUTOMAÇÃO
NOME DO BLOCO:	SEGETRANS	RESPONSÁVEL:	OSVALDO HOLANDA
NÚMERO DO BLOCO:	584	CO-RESPONSÁVEL:	FELIPE BARRETO
SETOR:	-	OBJETIVO:	CONSTRUÇÃO






ORIGEM	DESTINO	PAVIMENTO	AMBIENTE	DESCRIÇÃO	TAG	RANGE	DI	DO	AI	AO	ETHERNET	RS485 - MODBUS RTU	M-BUS	BACNET	DALI	KNX	BORNE		SNMP
																	X1	X2	
QAU.01.00	CF	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	CHAVE DE FLUXO UE.01.03 / UE.01.04	FSL-01.584-001	0-1	1												
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	MULTIMEDIDOR QF.10 (HVAC GERAL)	MM-01.584-002	0-1						1							
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	STATUS CHAVE MAN/AUT - UE 01.03	SCH-01.584-005	0-1	1												
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	STATUS CHAVE MAN/AUT - UE 01.04	SCH-01.584-006	0-1	1												
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	HABILITA / DESABILITA RES 01	SF-01.584-001A	0-1		1											
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	STATUS RES 01 (LIGADA) - SELO CONTATOR	SF-01.584-001B	0-1	1												
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	HABILITA / DESABILITA RES 02	SF-01.584-002A	0-1		1											
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	STATUS RES 02 (LIGADA) - SELO CONTATOR	SF-01.584-002B	0-1	1												
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	HABILITA / DESABILITA RES 03	SF-01.584-003A	0-1		1											
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	STATUS RES 03 (LIGADA) - SELO CONTATOR	SF-01.584-003B	0-1	1												
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	HABILITA / DESABILITA - UE 01.03 (SOFT STARTER)	ST-01.584-001A	0-1		1											
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	STATUS - UE 01.03 (SOFT STARTER)	ST-01.584-001B	0-1	1												
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	HABILITA / DESABILITA - UE 01.04 (SOFT STARTER)	ST-01.584-002A	0-1		1											
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	STATUS - UE 01.04 (SOFT STARTER)	ST-01.584-002B	0-1	1												
QAU.01.00	CENTRAL DE SDAI	SUPERIOR	GUARITA	SINAL CENTRAL SDAI - SISTEMA EM ALARME	ST-01.584-003A	0-1	1												
QAU.01.00	CENTRAL DE SDAI	SUPERIOR	GUARITA	SINAL CENTRAL SDAI - SISTEMA EM FALHA	ST-01.584-003B	0-1	1												
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	STATUS RES 01 (LIGADA) - SINAL TC - FASE R	TI-01.584-001A	0-1	1												
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	STATUS RES 01 (LIGADA) - SINAL TC - FASE S	TI-01.584-001B	0-1	1												
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	STATUS RES 01 (LIGADA) - SINAL TC - FASE T	TI-01.584-001C	0-1	1												
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	STATUS RES 02 (LIGADA) - SINAL TC - FASE R	TI-01.584-002A	0-1	1												
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	STATUS RES 02 (LIGADA) - SINAL TC - FASE S	TI-01.584-002B	0-1	1												
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	STATUS RES 02 (LIGADA) - SINAL TC - FASE T	TI-01.584-002C	0-1	1												
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	STATUS RES 03 (LIGADA) - SINAL TC - FASE R	TI-01.584-003A	0-1	1												
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	STATUS RES 03 (LIGADA) - SINAL TC - FASE S	TI-01.584-003B	0-1	1												
QAU.01.00	QF.10 (AC VAP. DUTOS)	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	STATUS RES 03 (LIGADA) - SINAL TC - FASE T	TI-01.584-003C	0-1	1												
QAU.01.00	TS	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	TERMOSTATO DE SEG. UE.01.03 / UE.01.04	TT-01.584-001	0-1	1												
QAU.01.00	TUT-01	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	TRANSMISSOR DE UMIDADE ÁREA TÉCNICA HVAC	TTMT-01.584-005A	0-1										1			
QAU.01.00	TUT-01	SUPERIOR	ÁREA TÉCNICA HVAC	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA ÁREA TÉCNICA HVAC	TTMT-01.584-005B	0-1										1			

LISTA DE I/O																				
PROJETO:	SEGETRANS	PROJETO:	AUTOMAÇÃO	<div><div><div><div></div><div>Ministério da Saúde</div><div>FIOCRUZ</div><div>Fundação Oswaldo Cruz</div></div><div>ARCHITECTUS</div></div></div>																
NOME DO BLOCO:	SEGETRANS	RESPONSÁVEL:	OSVALDO HOLANDA																	
NÚMERO DO BLOCO:	584	CO-RESPONSÁVEL:	FELIPE BARRETO																	
SETOR:	-	OBJETIVO:	CONSTRUÇÃO																	
ORIGEM	DESTINO	PAVIMENTO	AMBIENTE	DESCRIÇÃO	TAG	RANGE	DI	DO	AI	AO	ETHERNET	RS485 - MODBUS RTU	M-BUS	BACNET	DALI	KNX	BORNE		SNMP	
																	X1	X2		
QAU.01.01	NOBREAK 01	SUPERIOR	TI	NOBREAK 01	NB-01.584-001	0-1						1								
QAU.01.01	NOBREAK 02	SUPERIOR	TI	NOBREAK 02	NB-01.584-002	0-1						1								

LISTA DE I/O

PROJETO:	SEGETRANS	PROJETO:	AUTOMAÇÃO
NOME DO BLOCO:	SEGETRANS	RESPONSÁVEL:	OSVALDO HOLANDA
NÚMERO DO BLOCO:	584	CO-RESPONSÁVEL:	FELIPE BARRETO
SETOR:	-	OBJETIVO:	CONSTRUÇÃO


Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz



[illegible]