













02 TRECHO DOS CABOS ALIMENTADORES



- | | |
|---|--|
|  | ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, NOVA (SEM SEPTO DIVISOR), INSTALAÇÃO NO ENTREFERRO, EXISTENTE (A SER ADEQUADA COM SEPTO DIVISOR), DIMENSÕES INDICADAS EM PLANTA, ACESSÓRIOS:
CH - CURVA HORIZONTAL
CVI - CURVA VERTICAL INTERNA
RC - REDUÇÃO CONCÊNTRICA
TH - TE HORIZONTAL |
|  | ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, NOVA (COM SEPTO DIVISOR), INSTALAÇÃO NO ENTREFERRO, DIMENSÕES INDICADAS EM PLANTA, ACESSÓRIOS:
CH - CURVA HORIZONTAL
CVI - CURVA VERTICAL INTERNA
CVE - CURVA VERTICAL EXTERNA
RC - REDUÇÃO CONCÊNTRICA
TH - TE HORIZONTAL |
|  | ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, NOVA (SEM SEPTO DIVISOR), INSTALAÇÃO NO ENTREFERRO, DIMENSÕES INDICADAS EM PLANTA, ACESSÓRIOS:
CH - CURVA HORIZONTAL
CVI - CURVA VERTICAL INTERNA
CVE - CURVA VERTICAL EXTERNA
RC - REDUÇÃO CONCÊNTRICA
TH - TE HORIZONTAL |
|  | ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, INSTALAÇÃO NO ENTREFERRO, EXISTENTE, INSTALAÇÃO NO ENTREFERRO, DIMENSÕES INDICADAS EM PLANTA, ACESSÓRIOS:
CH - CURVA HORIZONTAL
CVI - CURVA VERTICAL INTERNA
CVE - CURVA VERTICAL EXTERNA
RC - REDUÇÃO CONCÊNTRICA
TH - TE HORIZONTAL |
|  | ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, INSTALAÇÃO NO ENTREFERRO DE BAIXO CARBONO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIMENSÃO CONFORME PLANTA. |
|  | ELETROUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, INSTALAÇÃO SOB PISO ELEVADO DIMENSAO CONFORME PLANTA. |
|  | CONDULEITE FIXO DE ALUMÍNIO, ROSSO, INSTALAÇÃO APARENTE TIPOS: "LR","LL","LB","LT" DIMENSAO CONFORME PLANTA. |
|  | QUADRO ELÉTRICO - SOBREPOR |
|  | QUADRO AUTOMATOMA - SOBREPOR |
|  | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES/AUTOMATMAO |
|  | CONDUTORES NOVOS
A = FASE B = NEUTRO C = TERRA |
|  | CONDUTORES REAPROVEITADOS
A = FASE B = NEUTRO C = TERRA |

DES-P07-PE-ELE-509-143-N05-901 - DIAGRAMA TRIFILAR DOS QUADROS ELÉTRICOS

ELE-003