



- CONJUNTO MONTADO EM CAIXA 4X2" OU CONDULETE DE TOMADA SIMPLES 10A - 100W, INSTALADO NO ENTREFÓRMO, QUANDO NÃO INDICADO.
- CONDULETE NO TETO DE ACORDO COM A BITOLA DO ELETRODUTO
- CONDULETE 4X2" SOBEPORO OU CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EMBUTIDA NA ALVENARIA, VER CONFORME DESENHO. AMBOS DE 1"
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DE EMBUTIR
- ELETROCALA PERFORADA GALVANIZADA A SER INSTALADA - VER IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS ELETROCALHAS
- CONDULETE DE PVC RÍGIDO 1" EMBUTIDO NA ALVENARIA OU NO ENTRE FÓRMO
- MINIDISJUNTOR DIN 20A 1P
- MINIDISJUNTOR DIN 20A 2P
- MINIDISJUNTOR DIN 80A 3P
- CHAVE DE PARTIDA TRIFÁSICA

[illegible]

H	EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS	10/06/2023
G	EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS	07/06/2023
F	EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS	29/05/2023
E	EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS	25/03/2023
D	EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS	26/02/2023
C	EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS	10/02/2023
B	EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS	12/01/2023
A	EMIÇÃO INICIAL	05/12/2022

	EM PROCESSO ENSP-DIA-FIO-21-10	Nº DA MATRÍCULA RC Nº 10099343	
Projeto - Engenharia - Consultoria		PRAZO DE CONTRATO - 03 MESES	
		Claudio Carneiro Antunes	
	MUNICIPIO DE SÃO PAULO RUBRICAR Fundação Osmar Diniz	NOME DO PEDIDO Centro de Referência Prof. Hélio França	
		RAIO X E FARMÁCIA	
TÍTULO DO ADILSIVO E72-ISO PDF	CANAL JACAREPAGUÁ	Nº PREÇO 712	Nº DA MATRÍCULA 2024.005
TÍTULO DO PROJETO / SUPORTE DO PROJEITO Instalação / Bana Tensão	AMPLIÇÃO/REFORMA	VALOR Projeto Executivo	DATA DE VENCIMENTO 2024.02.06.01
		ESCALA 1/50	
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELÉTRICA/ AR CONDICIONADO			
COORDENADOR DA META: Cláudio Carneiro Antunes	RESPONSÁVEL TÉCNICO Rafael Lima Peixoto	Nº REGISTRO 20121211733 CRA-RJ	
FUND. OSMAR DINIZ FOCO PROJETO E CONSULTORIA LTDA.			