


1 PLANTA BAIXA - PONTOS DE TOMADA GUARITA
ESCALA 1/50

LEGENDA



- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
- TOMADA 2P+T, 10A-250V, BRANCA PARA127V, INSTALADA A 1,80 m DO PISO ACABADO.
- TOMADA 2P+T, 20A-250V, BRANCA PARA127V, INSTALADA À 1,30 m DO PISO ACABADO.
- TOMADA 2P+T, 20A-250V, VERMELHA PARA 220V, INSTALADA À 1,30 m DO PISO ACABADO.
- TOMADA 2P+T, 20A-250V, BRANCA PARA127V, INSTALADA À 0,30 m DO PISO ACABADO.
- TOMADA 2P+T, 20A-250V, VERMELHA PARA 220V, INSTALADA À 0,30 m DO PISO ACABADO.

DESENHO ORIENTATIVO
TODAS AS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E
QUANTITATIVOS DEVERÃO SER DEFINIDOS DURANTE A
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

A	EMIÇÃO INICIAL	SIMAIA NASCIMENTO	CARLOS THADEU	30/11/2023
EMIS.	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	RESP. TÉCNICO	DATA
 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz		NOME DO PRÉDIO / ÁREA CENTRO LABORATORIAL DE OCUPAÇÃO TRANSITÓRIA - GUARITA		
OBJETIVO CONSTRUÇÃO	CAMPUS MANGUINHOS	SETOR EDIFICAÇÃO		
Nº PRÉDIO 961	Nº DA META 2023.048	O.E. / O.R. 2023.10.27.04	Nº PRANCHA E961Y01A.DWG	ELE-003
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO ELÉTRICA/ MT/BT			FASE ANTEPROJETO	
TÍTULO DA PRANCHA PLANTA BAIXA TOMADAS GUARITA			DATA 30/11/2023	
			ESCALA INDICADA	
COORDENADOR DA META ANTUNES BERGAN MALVEIRA			RESPONSÁVEL TÉCNICO C.SANTOS/S. NASCIMENTO	
EQUIPE ANTUNES, AMOZES, BERGAN, COUTO, FELICIANO, JUNQUEIRA, MALVEIRA, NOVELLINO, OLIVEIRA, PERAZZO, SANCHES, SANTOS, NASCIMENTO,SANTIAGO, SILVA, SILVEIRA, TRINDADE		CREA/CAU 1994100652/2013104072	ART/RRT 2020230285004/2020230285343	