



** EXAUSTÃO: VAZÃO CONSTANTE A SER REGULADA CASO A CASO EM FUNÇÃO DAS PRESSURIZAÇÕES REL. DESEJADAS.

LEGENDA DE SIMBOLOS

- VENTILADOR ACIONAMENTO POLIA E CORREIA
- SERPENTINA DE RESFRIAM. DE ÁGUA GELADA
- SERPENTINA DE REAQUECIM. DE ÁGUA QUENTE
- BATERIA ELÉTRICA DE AQUECIMENTO (PREVER TERMOSTATO SEGURANÇA/INTERTRAVAMENTO)
- TANQUE UMIDIFICAÇÃO
- FILTRO G4
- FILTRO M5
- FILTRO M6
- F8 FILTRO F8
- F9 FILTRO F9
- H14 FILTRO H14
- CA FILTRO CARVÃO ATIVADO
- RG REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO
- DAMPER DE BLOQUEIO MOTORIZADO
- DCF DAMPER CORTA-FOGO E FUMAÇA
- VENTILADOR – AHU E DOAS
- LAVG LAVADOR DE GASES
- AR ATENUADOR DE RUÍDOS
- RECUPERADOR DE CALOR

| | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| A | | EMISSÃO INICIAL | | BRUNO PERAZZO | BRUNO PERAZZO | 30/11/2023 |
| EMIS. | | DESCRIÇÃO | | REVISADO POR | RESP. TÉCNICO | DATA |
| <div><div></div><div>Ministério da Saúde</div><div>FIOCRUZ</div><div>Fundação Oswaldo Cruz</div></div> | | <div>NOME DO PRÉDIO / ÁREA</div> <div>CENTRO LABORATORIAL DE OCUPAÇÃO TRANSITÓRIA</div> | | | | |
| OBJETIVO | | CAMPUS | | SETOR | | |
| CONSTRUÇÃO | | MANGUINHOS | | BLOCO B | | |
| Nº PRÉDIO | | Nº DA META | | O.E. / O.R. | | Nº PRANCHA |
| 963 | | 2023.048 | | 2023.10.25.03 | | V963Y09A.DWG |
| TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO | | | | FASE | | |
| VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO | | | | ANTEPROJETO | | |
| TÍTULO DA PRANCHA | | | | | DATA | |
| CLOT - BLOCO B - FLUXOGRAMA DE HVAC - INSETÁRIOS - LABORATÓRIOS GERAIS | | | | | 30/11/2023 | |
| | | | | | ESCALA | |
| | | | | | - | |
| COORDENADOR DA META | | RESPONSÁVEL TÉCNICO | | CREA/CAU | | ART/RRT |
| ANTUNES BERGAN MALVEIRA | | BRUNO PERAZZO | | 2000102050 / 2017130982 | | 2020230282874 / 2020230285528 |
| EQUIPE | | | | | | |
| ANTUNES, AMOZES, BERGAN, COUTO, FELICIANO, JUNQUEIRA, MALVEIRA, NOVELLINO, OLIVEIRA, PERAZZO, ROSSENDIZ, SANCHES, SANTOS, SANTIAGO, SILVA, SILVEIRA, TRINDADE | | | | | | |

VAC-009